

Aan: De gemeenteraad
Van: Het college van burgemeester en wethouders
Datum commissie: 2 september 2025
Zaaknummer: 00001109657
Onderwerp: Ontwikkelstrategie De Frans

Aanleiding

Op 27 augustus 2025 heeft het college technische vragen ontvangen van raadslid Csurka van de fractie VVD over Ontwikkelstrategie De Frans. Dit onderwerp staat op de agenda van de commissie van 2 september 2025. In dit bericht staan de antwoorden op deze vragen.

Toelichting van de vragensteller(s)

In het plangebied De Frans is een bodemenergiesysteem aanwezig bij het Trinitas College Johannes Bosco aan de Hectorlaan. Dit systeem is relatief klein (max. 45 m³/uur) en ondiep met een warm filter tussen 39 en 68 m -mv en een koud filter tussen 70 en 80 m -mv. Dit systeem is buiten gebruik gesteld vanwege verstoppingsproblemen. Het is in de documenten wel opgenomen omdat het systeem nog wel een vergunning heeft en in principe gebruikt mag worden.

Beantwoording

Het college beantwoordt de gestelde vragen als volgt.

Antwoorden

1. Is het de bedoeling dat het bestaande bodemenergiesysteem bij het Trinitas College Johannes Bosco (Hectorlaan) wordt gerenoveerd en opnieuw in gebruik genomen, of wordt er ingezet op vervanging door een nieuw systeem?

Antwoord:

De problemen met het bodemenergiesysteem van Johannes Bosco zijn bij ons bekend. Johannes Bosco denkt momenteel na over vervanging van het bestaande energiesysteem. Opties zijn of het plaatsen van een nieuw bodemenergiesysteem welke dieper in de bodem warmte/koude haalt of aansluiting op het energiesysteem van de Duurzame Ring Heerhugowaard. Hier zijn we ambtelijk over in gesprek met Johannes Bosco.

2. Indien renovatie of vervanging niet wordt overwogen: wat is dan de toekomstige functie van het huidige systeem, gezien het feit dat er nog steeds een geldige vergunning op rust?

Antwoord:

Wanneer een nieuw systeem wordt aangevraagd, dient de huidige vergunning te worden ingetrokken.

3. Hoe wordt voorkomen dat verstoppingsproblemen, zoals bij dit systeem opgetreden, zich in de toekomst opnieuw voordoen bij andere of nieuwe installaties?

Antwoord:

De verstoppingsproblemen zijn bij ons en bij energieleverancier van het huidige systeem bekend. Dergelijke problemen doen zich vaker voor bij een oudere generatie bodemenergiesystemen.

Inmiddels heeft de sector van deze ervaringen geleerd. De gemeente stuurt hier ook op door in het bodemenergieplan voor te schrijven dat de systemen diep genoeg worden aangelegd (meer dan honderd meter onder het maaiveld), waardoor de kans op verstopping klein is.