

Aanvullende informatie over de kredietaanvraag tijdelijke oplossing capaciteitsprobleem DVV (Z/20/074508/201498930)

Op de politieke avond van 9 maart is dit agendapunt besproken. Tijdens deze bespreking is toegezegd dat er op een aantal punten nog aanvullende (technische) informatie zou worden verstrekt op basis waarvan de raadsleden een besluit zouden kunnen nemen. De antwoorden op deze vragen zijn besproken en afgestemd met DVV en geven het college geen aanleiding om het voorliggende voorstel aan te passen.

De volgende vragen kwamen naar voren en die beantwoorden wij hierbij:

1/ Wat zou normale duurzame structurele verlichting voor een trainingsveld kosten ?

De kosten voor normale duurzame structurele Led-verlichting voor een trainingsveld schatten we in op €50.000- In dat bedrag zitten dezelfde kosten aan bekabeling voor de tijdelijke oplossing €20.750-. De kosten voor duurzame Led-verlichting die voldoet aan de KNVB-normen om wedstrijden te kunnen spelen is ingeschat op €75.000-. De voorgestelde tijdelijke oplossing is de goedkoopst mogelijke oplossing op korte termijn en beperkt dus ook de hoogte van een mogelijke desinvestering bij de nog nader te bepalen structurele oplossing.

2/ Is al helder op welk veld straks de structurele oplossing gevonden wordt ?

Op welk veld straks de structurele oplossing gevonden wordt is nog niet helder. Dat hangt ook af van de te kiezen oplossing. Wanneer straks het veld dat nu tijdelijk verlicht wordt ook gebruikt gaat worden voor de structurele oplossing dan moeten de tijdelijke masten en armaturen vervangen worden door nieuwe masten en Led-lampen. Van het bedrag van €16.000- dat we dan geïnvesteerd hebben in de tijdelijke lampen en armaturen zullen we een gedeeltelijke terugkoopsom ontvangen. Hoeveel dat zal zijn is slecht in te schatten omdat dat onder meer ook afhangt van hoelang we gebruik gaan maken van deze tijdelijke oplossing. Over de nu voorgestelde tijdelijke oplossing is constructief overleg met DVV geweest en zij stemmen in met deze oplossing in afwachting van de structurele oplossing.

3/ De tijdelijke oplossing voorziet in extra ruimte om te trainen , is er ook behoefte aan een verlicht wedstrijdveld conform eisen KNVB , wat zou dit kosten?

Het capaciteitsprobleem heeft alleen betrekking op de trainingen en mogelijkheden en speelt niet op de wedstrijddagen. Wedstrijdverlichting zou naar inschatting €75.000- kosten. DVV geeft aan dat verlichting die voldoet aan de eisen voor wedstrijden wel een wens is maar het is voor het oplossen van het capaciteitsprobleem niet een noodzakelijke oplossing. Als we ruimte willen houden om straks de best mogelijke (haalbare en betaalbare) structurele oplossing te kunnen kiezen lijkt een zo goedkoop mogelijke tijdelijke oplossing nu het meest verstandig.

Mocht u naar aanleiding van deze antwoorden nog verdere technische vragen hebben kunt u daarvoor contact opnemen met Lex de Hilster (06-204 23 775)

