Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aan
het college van B&W van Noordwijk
Postbus 298
2200 AG NOORDWIJK

Bezoekadres
Dijkgraaf 4
Duiven
Postadres
Postbus 50
6920 AB Duiven
www.liander.nl

Contactpersoon
[redacted]

Datum
13 juni 2024

Betreft
Principeverzoek realisatie 50/10kV-elektriciteitsstation Noordwijk

Geacht college,

Liander is voornemens om een nieuw 50/10kV-elektriciteitsstation (hierna: station) te vestigen ter hoogte van Beeklaan en Freesialaan in Noordwijk. Dit station vervangt het bestaande station aan de Losplaatsweg. De bouw van dit station is een belangrijke schakel om te zorgen voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet in Noordwijk. Het bestaande station is verouderd en beschikt over onvoldoende capaciteit om aan de toenemende energievraag van Noordwijk in de toekomst te voldoen. Om ontwikkelingen en regionale groei te kunnen blijven faciliteren is het van belang om op korte termijn tot een nieuw station te komen.

Nieuwe locatie
Al geruime tijd is Liander ambtelijk en bestuurlijk in gesprek over een nieuwe locatie voor het station omdat het huidige stationslocatie te klein voor de noodzakelijke uitbreiding. Vanwege de bestaande ondergrondse infrastructuur is het van belang een nieuw station zo dicht als mogelijk bij het huidige station te realiseren.

In samenwerking met de gemeente Noordwijk is gezocht naar de meest optimale locatie voor dit nieuwe station. Vele potentiële locaties zijn in overweging genomen en er zijn verschillende belangen vanuit zowel het netbeheer als de gemeentelijke wensen en ontwikkelingen in acht genomen.

In de bijgevoegde memo is nader toelichting gegeven hoe afgewogen is om tot de beoogde locatie te komen.

Wat gaat Liander realiseren?
Om aan de elektriciteitsvraag van Noordwijk te voldoen is het op termijn noodzakelijk om een 50/10kV-station te realiseren met een capaciteit van 80MVA (mega-volt-ampère), met een opgesteld vermogen van 120MVA.

Liander kan bij engineering van het station rekening houden met eventuele toekomstige ontwikkelingen. Waar nodig kunnen mitigerende maatregelen getroffen worden om bijvoorbeeld woningbouw in de nabije omgeving mogelijk te maken.

Het omgevingsplan
Op de beoogde locatie is volgens het tijdelijke omgevingsplan de bestemming Recreatie. De wens is om een station te realiseren met 80MVA vermogen (opgesteld vermogen van 120MVA) waardoor er sprake is van milieucategorie 3.2. Omdat milieucategorie 3.2 ter plaatse niet is toegestaan, dient afgeweken te worden van het omgevingsplan.

Planning
De planning is om in begin 2025 de aanwezige opstallen op het perceel te slopen en te starten met de bouw in eind 2026. Naar verwachting kan het station dan medio 2029 in gebruik genomen worden.

Principebesluit
Middels deze brief verzoekt Liander u:

1. De nut en noodzaak van deze netuitbreiding te (h)erkennen;
2. Positief te besluiten voor de realisatie van een 50/10kV-station op de beoogde locatie aan de ter hoogte van Beeklaan en Freesialaan te Noordwijk;
3. Aanvullend hieraan de noodzakelijke planologische procedures voor te bereiden voor de beoogde locatie.

Het voornemen van Liander is reeds op ambtelijk besproken. Mochten er aanvullende vragen zijn kunt u contact opnemen met [redacted] [redacted] Indien gewenst is Liander graag bereid om een nadere toelichting te geven op de netuitbreiding in uw vergadering.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

[redacted] [redacted]
Strategisch omgevingsmanager Liander