BRANDWEER TWENTE

adres
Spaansland 20 Enschede

postadres
Postbus 383
7500 AJ Enschede

telefoon
088 256 7000

Website
brandweertwente.nl

Postbus 383, 7500 AJ Enschede

Gemeente Borne
De heer P. Geerdink
Postbus 200
7620 AE Borne

Uw kenmerk		Datum	3 januari 2022
Ons kenmerk	2021-D33823	Behandeld door	Hans Melching
Bijlage(n)	1	Telefoon	06-20152643
Onderwerp	Hercontrole niet akkoord	E-mail	h.melching@brandweertwente.nl

Geachte heer Geerdink,

Op 27 december 2021 heeft een hercontrole plaatsgevonden bij:

Kulturhus De Bijenkorf
Marktstraat 23
7622 CP Borne
Bijeenkomstfunctie, overige gebruiksfunctie

Bij deze controle waren de volgende personen aanwezig:
De heer W. Britsia

De contactgegevens van de eigenaar/gebruiker zijn:
Gemeente Borne
Postbus 200
7620 AE Borne

Resultaten hercontrole
Wij hebben vastgesteld dat de overtreding niet binnen de gestelde termijn zoals genoemd in onze brief van 14 oktober 2021 (briefkenmerk 2021-D26776) zal worden opgelost. De overtreden zal worden opgelost tijdens de komende bouwwerkzaamheden voor het “Huis van Borne”. Hieronder volgt een opsomming van de overtreding welke tot op heden nog niet is opgeheven:

1. *Overtreding (B3):*
   De montage van de vitriwand op de begane grond voldoet niet aan de volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag. Voor details hieromtrent verwijzen wij naar het bijbehorende inspectierapport.
   Grondslag:
   Bouwbesluit 2012: artikel 2.84, lid 1 (het voorschriftenniveau: nieuwbouw).
   Maatregel:
   De gebruiker dient het glas in de vitriwand te monteren zoals in de productvoorschriften is vastgelegd. Hierbij dient door de gebruiker rekening te worden gehouden met het maximale oppervlakte aan te plaatsen brandwerend glas!

Meer informatie over de overtredingen staat in het bijgevoegde rapport.

Wij adviseren u handhavend op te treden. Zo nodig kunnen wij u voorzien van een aanvullend inhoudelijk advies inzake een aanschrijving.

Graag ontvangen wij een afschrift van de brief die u verstuurt aan de gebruiker/eigenaar van bovengenoemd object. Dit afschrift kunt u sturen naar brandveiligheid@brandweertwente.nl.

Vragen?
Neem contact op met de behandelaar. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,



J.G.M. Vennegoor
Teamleider Toezicht & Objectinformatie en Brandveilig Leven

Bijlage: Rapport Brandveiligheid