



Voorgevel, noord



Doosnede A-A, west



Doosnede B-B, west



Rechter zijgevel, west



Doosnede C-C, oost

Opbouw hellend dak: Rc 6.4 (conform NTA 8800)
- 12.5mm gipsplaat
- spijerplaat dik 10mm
- dampremmende laag, Isover Vario KM Duplex UV folie
- houten sporen, 30x45
- Isover Systemroll 1000 dik 245mm
- dampremmende isolatie
- lengte 22x50
- panelen 22x50
- dakpannen

Opbouw plat dak: Rc 6.67 (conform NTA 8800)
- kanaalplaatvloer, dikke conform constructeur
- dampremmende laag
- afschotelslaag
- Kingspan Thermo TR26 Plaatplaat, dik 142mm
- bevestigingsmiddelen, kunststof + gegalvaniseerde schroef, 6 per m²
- bitumenzeze dakbedekking

Opbouw gevel: Rc 4.7 (conform NTA 8800)
- kalkzandsteen elementenblokken, dik 120mm
- RVS prik (19) spouwankers (4 per m²)
- Rockwool RockSlit Duo, dik 150mm
- 40mm luchtsponw, niet geventileerd
- baksteen metselwerk dik 100mm

Opbouw begane grondvloer: Rc 3.7 (conform NTA 8800)
- cementbetonvloer, voorzien van vloerverwarming, dik 80mm
- geïsoleerde kanaalplaatvloer, conform constructeur, Rc 3.7
- vulgrout
- 100mm schoon zand

Opbouw plat dak dakkapel: Rc 6.65 (conform NTA 8800)
- 12.5mm gipsplaat
- regelwerk 22x50
- dampremmende laag
- bakslag conform constructeur, 38x89
- 18mm onderlayment
- dampremmende laag
- Kingspan Thermo TR26 Plaatplaat, dik 142mm
- bevestigingsmiddelen, kunststof + gegalvaniseerde schroef, 6 per m²
- bitumenzeze dakbedekking

Opbouw zijwanden dakkapel: Rc 4.96 (conform NTA 8800)
- 12.5mm gipsplaat
- dampstichte PE-folie
- 8mm plaatmateriaal
- stijf en regelwerk 50x70
- minerale wol 70mm
- 8mm plaatmateriaal
- 70mm Kingspan Kooltherm K12 (D) HSB Plaat
- Waterkerende dampremmende folie
- sterk geventileerde spouw dik 22mm
- standaard verwerk regelwerk 22x50
- zinken gevelbekleding, horizontaal verwerkt

Opbouw zijwanden ingangsbalkon: Rc 5.07 (conform NTA 8800)
- 300mm kalkzandsteen of 100mm cellenbeton
- dampstichte PE-folie
- stijf en regelwerk 50x70
- minerale wol 70mm
- 8mm plaatmateriaal
- 70mm Kingspan Kooltherm K12 (D) HSB Plaat
- bevestigingsmiddelen, kunststof + gegalvaniseerde schroef, 4 per m²
- Waterkerende dampremmende folie
- sterk geventileerde spouw dik 22mm
- standaard verwerk regelwerk 22x50
- zinken gevelbekleding, horizontaal verwerkt

Opbouw buitengevel ingangsbalkon: Rc 5.1 (conform NTA 8800)
- 12.5mm gipsplaat
- dampstichte PE-folie
- 8mm plaatmateriaal
- stijf en regelwerk 38x235
- Isotex, Rockwool Rockbano Base dik 230mm
- Waterkerende dampremmende folie
- niet geventileerde lucht spouw 40mm
- baksteen metselwerk dik 100mm

Opbouw vloer ingangsbalkon: Rc 6.67 (conform NTA 8800)
- VBI appartementenvloer, dikke conform constructeur
- dampremmende laag
- afschotelslaag
- Kingspan Thermo TR26 Plaatplaat, dik 142mm
- bevestigingsmiddelen, kunststof + gegalvaniseerde schroef, 6 per m²
- bitumenzeze dakbedekking
- platdak terrassteiger op rubberen dragers



PROJECT: Nieuwbouw woonzorg locatie
Willemstrijte 27 te Damwâld

ONDERZOEKEN: Aanvraag omgevingsvergunning
Gevels en Doorsnedes

DOEL: A. van der Schaaf
09-04-2025

SCHAL: 1:100

VOORWAARD: AG

DOOSNEDEN: 1331

205B