

Schriftelijke vragen aan het college (op basis van artikel 16 of artikel 55 Reglement van Orde)

Datum: 20-1-2026
Zaaknummer: 1267226
Steller van de vragen: Jonette Korevaar
Politieke partij: CDA
Onderwerp: Raadsinformatie netcongestie gevolgen
Portefeuillehouder: Jan Lock
Behandelend ambtenaar: Jan-Herman Clevering
Toelichting: Onlangs kregen we een raadsinformatie brief over de uitkomsten van het congestieonderzoek. Naar aanleiding daarvan hebben wij deze vragen:
Vraag 1: We hebben als gemeente de mogelijkheid om voor 1 juli 2026 onze prioriteiten aan te geven. Wat is de impact voor Molenlanden? Kunnen wij voldoende (woningbouw)projecten aanmerken als prioriteit en wat gebeurt er met plannen die na die datum concreet worden? Kunnen nieuwe bouwplannen nog op een energie-aansluiting rekenen? <u>Antwoord 1:</u> De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de netbeheerders en de ministeries KGG en VRO zijn op dit moment in overleg om te bepalen aan welke voorwaarden woningbouwprojecten moeten voldoen om op de prioriteringslijst voor netcapaciteit van de netbeheerder te komen. Vanaf 1 juli 2026 verdelen de netbeheerders de beschikbare netcapaciteit aan de ingediende plannen op basis van de door de ACM vastgestelde prioriteringsregels. Hierbij vallen grootschalige batterijopslagsystemen in categorie 1, instanties die te maken hebben met veiligheid in categorie 2 en woningbouw, scholen en bestaande woningen in categorie 3. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van dit jaar duidelijk wordt aan welke voorwaarden woningbouwprojecten moeten voldoen en welke informatie gemeenten aan moeten leveren om op de prioriteringslijst van Stedin te komen. Zodra dit bekend is zal Molenlanden de woningbouwprojecten en nieuwbouwprojecten voor scholen met de benodigde informatie indienen bij Stedin zodat Stedin de hiervoor benodigde netcapaciteit kan reserveren.

Vraag 2: Gaat het college acties ondernemen? Er wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in het “van-het-gas-afgaan” met als gevolg dat elektrische energie nog belangrijker wordt. Hoe verhoudt zich dit tot de netcongestie? Is dat extra reden tot actie?

Antwoord 2:

Een hybride warmtepomp kan vaak worden geïnstalleerd met een bestaande elektriciteitsaansluiting van 3x35 Amp. Een volledig elektrische warmtepomp vereist vaak een vergroting van de elektriciteitsaansluiting. Tot 1 juli 2026 kunnen woningeigenaren een vergroting van hun aansluiting aanvragen. Deze wordt toegekend zoals dat tot nu toe gebeurde. In het nieuwe prioriteringskader van de ACM komen zowel nieuwbouwwoningen als de vergroting van de aansluiting van bestaande woningen (tot 3x35 Amp.) in aanmerking voor prioriteit bij het verdelen van netcapaciteit. Vanaf 1 juli 2026 komen particulieren die hun aansluiting willen vergroten op de wachtlijst. De aangevraagde capaciteit wordt toegekend op basis van het prioriteringskader waarbij bestaande woningen in categorie 3 vallen. De aangevraagde capaciteit wordt door Stedin toegekend zolang er netcapaciteit beschikbaar is.