


Amendement

Geluidsnorm Windpark Goyerbrug



PvdA
Houten



**Christen
Unie**



Raadsvoorstelnummer: 2022-596701

Onderwerp: Windpark Goyerbrug Ontwerp Verklaringen van geen Bedenkingen

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 20 september 2022

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Beslispunten:

2. Als onderdeel van de ontwerp VGGB milieunormen vast te stellen voor Windpark Goyerburg, te weten:

a) de geluidnorm algemeen: maximaal 46 dB Lden maximaal 40dB Lnight

geluidnorm molenaarswoning Zuwedijk 6: maximaal 53 dB Lden en 46 Lnight

geluidnorm molenaarswoning Beusichemseweg 146: maximaal 51 dB Lden en 45 dB Lnight;

Te wijzigen in:

2. Als onderdeel van de ontwerp VGGB milieunormen vast te stellen voor Windpark Goyerburg, te weten:

a) de geluidnorm algemeen: *maximaal 47 dB Lden maximaal 41dB Lnight*

geluidnorm molenaarswoning Zuwedijk 6: maximaal 53 dB Lden en 46 Lnight

geluidnorm molenaarswoning Beusichemseweg 146: maximaal 51 dB Lden en 45 dB Lnight;

N.B. Waar nodig wordt ook de tekst in met het besluit samenhangende documenten gewijzigd.

Toelichting:In 2019 heeft de Gemeenteraad ingestemd met een VVGB voor Windpark Goyerbrug. Het bouwen van Windpark Goyerbrug is van groot belang voor het reduceren van de CO₂-uitstoot, het halen van de doelstelling Houten Klimaatneutraal 2040 en de Regionale Energiestrategie (RES). Geluidsnormen dienden te voldoen aan het activiteitenbesluit: maximaal 47 dB Lden en maximaal 41 dB Lnight.

De Raad van State heeft de vergunning voor het Windpark Goyerbrug vernietigd omdat de normen voor geluid uit het Activiteitenbesluit niet zonder meer gebruikt konden worden (als gevolg van het Nevele-arrest). Ten behoeve van een vergunning kunnen gemeenten eigen (goed onderbouwde) normen opstellen. Aan Houten is opgedragen op korte termijn een nieuw besluit te nemen.

De gemeente heeft advies gevraagd aan bureau Pondera. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde informatie en uitgevoerde onderzoeken een maximale geluidsbelasting van 47 dBLden en 41 dB Lnight geadviseerd. Dit is ook de norm die aangevraagd is voor Windpark Goyerbrug. Volgens Pondera wordt met deze norm ernstige hinder geminimaliseerd en is er nog veel opwek van duurzame energie mogelijk.

Ondanks dit weloverwogen advies heeft het college voor een lagere norm gekozen, met als argumentatie om omwonenden te beschermen tegen hinder. Deze lagere norm leidt tot een productieverlies van ong. 6 % wat equivalent is aan het verbruik van 1600 huishoudens en de opbrengst van één windmolen in Windpark Houten. Rekenkundig leidt dit tot één persoon minder die ernstig gehinderd is.

Het is niet bekend wat de gevolgen van deze lagere norm en lagere duurzame energieproductie zijn voor de businesscase c.q. financiering van Windpark Goyerbrug waardoor de realisatie van Windpark Goyerbrug onzeker is. Ook is niet bekend wat dit betekent voor de overeenkomsten voor financiële compensatie die door de initiatiefnemer gesloten zijn met de omwonenden, de stroomvergoeding en het omgevingsfonds. Het is echter wel duidelijk dat de financiering en daardoor de realisatie moeilijker zal worden.

[illegible]

[illegible]