

Beantwoording vragen uit de oriënterende commissies

Nummer DOC-18-064401
 Zaaknummer Z-17-013442
 Naam commissielid R. Manshanden
 Fractie GroenLinks
 Onderwerp Vragen commissie Ruimte 5 april Rvs Reactienota zienswijzen zonnepark Tripkouw
 Datum waarop de vraag is gesteld 3 april 2018
Beantwoording uiterlijk woensdag 4 april voor 15:00 uur.

Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	In de “reactienota zienswijzen” wordt ingebracht dat een “Trafo huisje” veel geluid kan maken. In een reactie daarop valt te lezen dat het uitgangspunt is dat er een huisje komt met minimale geluidproductie. Hoeveel is dat?
antwoord	Een trafohuisje produceert in zijn algemeenheid nauwelijks geluid.
1a.	Welke geluidsnormen gelden voor deze huisjes?
antwoord	Er gelden geen geluidsvoorschriften voor trafohuisjes. Het zonnepark valt niet onder de werking van de Wet geluidhinder of het Activiteitenbesluit.
1b.	Op welke afstand komt dit huisje van de dichtstbijzijnde huizen en/of tuinen vandaan te staan? Gelden hier afstandsnormen voor? Welke?
antwoord	Het trafohuisje komt op circa 37 meter van het dichtstbijzijnde huis Oostwouder Dorpsstraat 66 te liggen. De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering uit 2009 gaat uit van een afstand van 30 meter voor een trafohuisje met een vermogen van <10 MVA. Het vermogen van het trafohuisje is circa 5,9 MVA. De gegeven afstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde afstandseisen.
1c.	Mocht dit huisje toch voor geluidoverlast zorgen, is het dan mogelijk dit huisje te isoleren? Zo nee, waarom niet?
antwoord	Ja het is mogelijk het trafohuisje te isoleren.