

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-292687
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid S. Visser
 Fractie CU
 Onderwerp Commissievragen CU raadsce. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN
 Datum waarop de vraag is gesteld 18 augustus 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	De infrastructuur is bepalend voor de invoering en de snelheid waarmee de doelstellingen van de RES gerealiseerd kunnen worden. Vraag: In hoeverre kunnen de infrastructuur leveranciers zoals Liander de voorzieningen op tijd leveren en welke afspraken gelden hier voor. In hoeverre kunnen we de leveranciers forceren te leveren om de garantie te hebben dat de “burger” investeringen of die van de gemeente ook daadwerkelijk benut kunnen worden. Wie betaalt deze kosten?
antwoord	- De kosten van de aanpassing van energie-infrastructuur wordt via de energierekening betaald door alle energiegebruikers in Nederland. Dus bedrijven, inwoners, etc. Een ondernemer die een zonne- of windpark realiseert betaalt een aansluitbijdrage. De bijdrage hangt mede af van het benodigde vermogen over een jaar gezien. - De netbeheerder heeft aanbevelingen gedaan in de netimpactanalyse van de concept RES NHN, om deze maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Dit jaar investeert Liander 271 mln. in de energie infrastructuur in NHN. De verwachting is dat het jaarlijks investeringsbedrag komende jaren zal toenemen. De RES is belangrijke input voor de investeringsagenda van Liander. - De investeringsagenda en de beschikbaarheid van mensen die de werkzaamheden uitvoeren zijn bepalend voor het tempo waarmee de aanpassingen in de energie-infrastructuur gedaan worden. - Voor wat betreft afspraken voor aansluitingen op de energie infrastructuur: De netbeheerder heeft een wettelijke aansluitplicht van 18 weken. Dit is niet altijd haalbaar, daarom geldt sinds vorig jaar de voorwaarde voor een SDE+ subsidie (nieuwe zon of windprojecten), dat er een transportindicatie van de netbeheerder nodig is. Daaruit moet blijken dat de benodigde transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie die aangevraagd wordt. Zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

[financieringswijzer/sde/voorwaarden.](#)

- Voor de netbeheerder geldt een wettelijk plicht. Een aansluiting forceren is niet mogelijk. Wel is mogelijk om met elkaar naar concrete oplossingen te zoeken zodat er slim (efficiënt) gebruik kan worden gemaakt van het netwerk. Bijvoorbeeld door het plaatsten van zon en wind op één locatie met één aansluiting, of de opwek te clusteren in plaats van te verspreiden. Denk aan het plaatsen van zon bij/op bedrijventerreinen i.p.v. overal losse zonneparken en grote zonnedaken. Dit kan behoorlijk schelen in kosten en tijd en is vaak beter toepasbaar in de ruimte. Een andere oplossing is om met elkaar te kijken hoe investeringen in de energie-infrastructuur voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door tegelijk met zon/windprojecten ook energieopslag te realiseren.