

Fractie GroenLinks Diemen

Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen over datacentra

Datum
5 mei 2021

Geachte fractie van GroenLinks Diemen,

Naar aanleiding van berichtgeving door de NOS op 19 maart jl. over de wateraspecten van datacenters in Noord-Holland, de informatie van het college van 5 februari jl. en het principeverzoek 'initiatief datacenter bij de energiecentrale Overdiemerweg' heeft u op 24 maart jl. vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder treft u de beantwoording van deze vragen aan.

1. Aangezien deze informatie uit mei 2018 stamt en wij geen aanvullende informatie zien staan vragen wij ons af wat de reden is dat deze informatie is toegevoegd.

Antwoord:

Deze informatie aan de raad van 9 mei 2018 is toegevoegd naar aanleiding van eerdere vragen van de Ouderenpartij Diemen en omdat deze informatie in 2018 abusievelijk niet is verstuurd naar de gemeenteraad.

2. In de beantwoording op de schriftelijke vragen van Ouderen Partij Diemen wordt gesproken over een plan in de vorm van een voorontwerp bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Is al duidelijk of er daadwerkelijk een aanvraag voor bestemmingsplanwijziging gaat worden ingediend? Zo ja, wanneer kunnen wij deze verwachten?

Antwoord:

Dit is nog niet bekend. Het college heeft de initiatiefnemer uitdrukkelijk meegegeven dat er eerst een goed duurzaamheidsverhaal moet komen voordat er een voorstel aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Dit duurzaamheidsverhaal is toegezegd door de initiatiefnemer, maar nog niet ontvangen. Graag verwijzen wij u ook naar de eerdere beantwoording van raadsvragen over datacentra.

3. Voor welk type datacenter wordt er dan een bestemmingsplanwijziging aangevraagd? Water gekoeld, luchtgekoeld of een combinatie van beiden?

Antwoord:

Dit is nog niet bekend. In de concept-toelichting van het voorontwerp bestemmingsplan staat vermeld dat een datacenter een grote hoeveelheid warmte produceert en dat de mogelijkheden tot koeling met water een groot voordeel zijn. Ook staat vermeld dat het

naastgelegen Amsterdam Rijnkanaal mogelijkheden biedt voor koeling van het gebouw. Op het terrein is hiertoe een warmte-koudeopslag gepland.

4. Welke wettelijke kaders zijn er voor het waterverbruik als het om een watergekoeld datacenter gaat?

Antwoord:

In de toelichting bij het voorontwerp bestemmingsplan zal worden ingegaan op het wettelijk kader dat van toepassing is, ook op het gebied van de waterhuishouding. Het voornemen tot de vestiging van een datacenter zal hieraan worden getoetst. In de concep- toelichting worden genoemd: het Nationaal Waterplan 2016-2021, de Waterwet, het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de provinciale Watervisie 2021 en het Waterbeheerplan 2016-2021 en de Keur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zal ook, zoals gebruikelijk, om advies worden gevraagd.

5. Hoe kijkt het college hier tegenaan in relatie tot het datacenter in Diemen? Heeft het college zicht op welke chemicaliën en de hoeveelheid chemicaliën die er worden geloosd met het lozingswater?

Antwoord:

Dit is nog niet bekend.

6. In het nieuwsbericht wordt tevens gesproken over een onderzoek dat in opdracht van de Provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Dit onderzoek ging over de wateraspecten bij datacenters. Daarin worden ook de eventuele gevolgen tijdens langdurige droge zomers voor drinkwater tekort aangestipt.

Antwoord:

Het college neemt deze opmerking voor kennisgeving aan.

7. Heeft de gemeente beschikking over dit rapport? Zo ja, kan dit gedeeld worden met de raad? Zo nee, kan dit opgevraagd worden bij de Provincie?

Antwoord:

De gemeente heeft niet de beschikking over dit rapport. Gedeputeerde Loggen van de provincie Noord-Holland heeft hierover het volgende gezegd: *“je wilt eerst goed weten waar je het over hebt. Helaas moesten wij concluderen dat het genoemde rapport naar onze mening nog onvoldoende onderzoeks-data opleverde (de steekproef was te klein) om goed onderbouwde conclusies te kunnen trekken. Om die reden – en die reden alleen – hebben wij het rapport dan ook niet gepubliceerd”*. Zie voor zijn volledige statement de website van de provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met meneer M. Plug, bereikbaar via het telefoonnummer: 020 - 3144697 of e-mail: milan.plug@diemen.nl

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,


drs. T. Kemper
Algemeen directeur/gemeentesecretaris a.i.


E. Boog
burgemeester