

Datacenter Diemen B.V.
t/a J. van de Kraats
p/a Industrieweg 6
3641 RM MIJDRECHT

BETREFT Bevestiging Capaciteit Aansluittraject Datacenter Diemen 003.170

Geachte heer Van de Kraats, Beste Jeroen,

Voor de aanvraag van Datacenter Diemen B.V. tot een aansluiting op 150kV-station Diemen van TenneT TSO B.V. en de daarbij gevraagde transportcapaciteit van 120MVA (afname), bevestigt TenneT bij deze dat deze aansluiting:

- fysiek mogelijk is op het bestaande station en
- er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is om Datacenter Diemen B.V. van de gevraagde transportcapaciteit te voorzien conform het gedeelde groeipatroon over de jaren nadat de aansluiting 'in service' is gegaan.

Mocht er nog aanvullende informatie gewenst zijn, kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.


Jeroen Mank (Jun 30, 2022 12:13 GMT+2)

Jeroen Mank
Relatiemanager DataCenters
Customers & Markets NL (CMT-CN)