

TECHNISCHE VRAGEN 2022

(vragen betreffende raadsvoorstellen, schriftelijke beantwoording zsm voor RTG of raad)

Datum ingekomen	Onderwerp	Toelichting (vraag)	Antwoord
16-12-2022	D66-Keuze materialisatie openbare ruimte Bijvanck	Hierbij de technische vragen van de fractie D66 over het alternatief betonklinkers met het verzoek deze te beantwoorden: 1. Wat zijn de geluidswerende eigenschappen van deze betonklinkers? Zowel in absolute termen als i.r.t. de gebakken klinkers. 2. Van betonklinkers wordt gesteld dat ze meer onderhoud vergen (sneller vies, algen, mossen). Welke consequenties zijn er m.b.t. het onderhoud van betonklinkers? En geldt dit minder voor gebakken klinkers? 3. Zijn de kosten voor onderhoud van betonklinkers gedekt in de calculatie voor de Bijvanckrenovatie?	20221219 1. Betonnen klinkers geven minder geluid dan de gebakken klinkers. Dat komt omdat gebakken klinkers harder (niet sterker, maar minder poreus) zijn door het bakproces en dat geeft meer geluid dan beton. 2. Beide materialen kunnen groene aanslag krijgen. Zoals hierboven al aangegeven, is de gebakken steen harder afgebakken en dus minder poreus. Daardoor is er in theorie minder kans op groene aanslag bij de gebakken variant. Dit gaat vooral op bij tuinterrassen, hier betreffen het straten waarop gereden wordt. De kans op aanslag is daardoor kleiner. 3. De kosten voor onderhoud zitten niet in het budget integrale aanpak Bijvanck. Hier zijn andere aparte budgetten voor die van toepassing zijn op heel de gemeente Blaricum.
13-12-2022	DBP-Keuze materialisatie openbare ruimte Bijvanck	In de aankomende raad moeten wij een beslissing nemen welke klinkers er in de Bijvanck gebruikt zullen worden. De keuze die voorligt is gebakken of betonklinkers. In het raadsvoorstel is te lezen dat de gebakken klinkers moeilijk leverbaar kunnen/zullen zijn. Wilt u aangeven welke consequenties een keuze voor de gebakken klinkers qua doorlooptijd van het plan (misschien) kan/zal hebben?	20221215 De levertijd voor gebakken klinkers is minimaal 12 maanden. Na het bestellen duurt het dus een jaar voordat de materialen op het werk zijn. Dat betekent in dit geval dat de gebakken klinkers er op zijn vroegst volgend jaar december op het werk zijn. Dus de start van de werkzaamheden is dan januari 2024. In het geval van betonnen klinkers is de levertijd 6 á 8 weken. Met de huidige planning zouden we grootschalig in mei starten. Het verschil start datum is dus 8 maanden. Nog een punt over kleurvastheid: de huidige betonnen klinkers zijn van een hoogwaardige kwaliteit. Door en door gekleurd, kleurvast voor 60 jaar.