



Memo

Onderwerp : Travo huisje
Datum : 1 december 2025
Van : College van B&W
Aan : Gemeenteraad Eemnes

Aanleiding

Tijdens de commissie Ruimte van 8 september jl. is door de fractie van het CDA bij de rondvraag de volgende vraag gesteld:
Travo huisje wat bij het zonneveld aanwezig is voor een mogelijke tweede aansluiting. Wat is de status van deze aansluiting? Is deze nog benutbaar?

Beantwoording

Bij de oprichting van het inkoopstation (vermogen van 10 MVa) was de verwachting dat er twee zonnevelden, met elk een vermogen van 5 MVa, zouden worden gerealiseerd in Eemnes. Tijdens de bouw van het eerste zonneveld heeft de toenmalige raad besloten toch geen tweede zonneveld toe te staan. Daarmee wordt sindsdien slecht de helft van het vermogen van het inkoopstation benut.

In de daaropvolgende periode is gezocht naar een alternatief gebruik van de beschikbare aansluiting. Zo is de mogelijkheid onderzocht van het aansluiten van een wellness-bedrijf dat mogelijk gevestigd zou worden in Baarn, net over de gemeentegrens met Eemnes. Dit heeft geen resultaat opgeleverd. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid van het aansluiten van een batterij. Dat bleek toen echter niet economisch haalbaar voor een exploitant, zonder een forse afschrijven op de gemeentelijke investering in het inkoopstation. Kort daarop is het zonneveld verkocht aan een nieuwe eigenaar, die op dat moment niet geïnteresseerd was in de realisatie van een batterij. Daarmee liep ook dit spoor dood.

Sindsdien hebben TenneT en Stedin netcongestie afgekondigd. Eén van de maatregelen die Stedin heeft genomen om de netcongestie te beperken, is het intrekken van alle beschikbare transportcapaciteit op aansluitingen die niet actief gebruikt worden. Voor het ongebruikte deel van het inkoopstation bij het zonneveld betekent dit dat er momenteel geen transportcapaciteit beschikbaar is. Daarmee zijn er geen mogelijkheden om projecten aan te sluiten zolang er sprake blijft van netcongestie (minimaal tot 2032).

In juni 2024 heeft Eemnes de toezegging aan provincie gedaan dat er 25 GWh aan zonneveld wordt ontwikkeld, en 10 GWh in onderzoek wordt genomen. Op basis van deze toezegging is er contact gelegd met een ontwikkelaar om te informeren of een veld van 10GWh tot een sluitende Business Case kan leiden. De ontwikkelaar ziet daarvoor mogelijkheden in de toekomst, maar acht de 5 MVa-aansluiting te klein voor een dergelijk project. Daarmee ziet het college op korte termijn (tot 2032) geen opties voor het benutten van de ongebruikte 5 MVa-aansluiting.