

TOEZICHTMATRIX GEVOLGKLASSE 2

Verbouw

LEGENDA :		BOUWFASEN : zie werkinstructie :		aanloop					onderbc		
				1	2	3	4	5	6	7	
Tijdstip : A Vooroverlegpunt B Uitvoeringspunt C Wachtpunt D Achterafpunt		omschrijving toetsmoment :		oriënteringssprek	uitzetten bouw	uitgraven bouwput	fundering op staal	fundering op palen	funderingsconstructie	riolering	
Diepgang :											
S Steekproef											
1 Visuele controle (Quick Scan)											
2 Beoordeling van hoofdlijnen											
3 Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details											
4 Algehele controle van alle onderdelen											
Wonen Niet grondgebonden	cat. I	€	<100.000 (eenvoudig)	A2	B2		B2	B2	B2	BS	
				tel	bezoek						
	cat. I	€	<100.000 (complex)	A3	B2	BS	B2	B2	B2	B1	
			tel	bezoek 33							
referentie	cat. II	€	100.000 - 1.000.000	A3	B2	B1	B3	C3	C3	B1	
				tel	bezoek						
	cat. III	€	>1.000.000	A3	B2	B1	B3	C3	C3	B1	
			bez	bezoek							
Publiek	cat. I	€	<100.000	A3	B2	BS	B2	B2	B2	B1	
				tel	bezoek						
	cat. II	€	100.000 - 1.000.000	A3	B2	B1	B3	C3	C3	B1	
			tel	bezoek							
	cat. III	€	>1.000.000	A3	B2	B1	B3	C3	C3	B1	
			bez	bezoek							
Bedrijf	cat. I	€	<100.000	A3	B2	BS	B2	B2	B2	B1	
				tel	bezoek						
	cat. II	€	100.000 - 1.000.000	A3	B2	B1	B3	C3	C3	B1	
			tel	bezoek							
	cat. III	€	>1.000.000	A3	B2	B1	B3	C3	C3	B1	
			bez	bezoek							
Overig	cat. I+II+III			A3	B2	BS	B2	B2	B2	B1	

Bbl art. 5.4 en 4.205

Bbl afd. 7.1 en art. 5.9, 7.4

Bbl art. 5.9 en 7.8

Bbl art. 5.9 en 7.8

Bbl afd. 7.1 en art. 7.4, 7.24

Bbl art. 7.8 en 7.15

Bbl art. 7.8 en 7.5b

Afdelingsnr(s) Hoopdstuk 5 Bbl

bouw	bovenbouw				gevel / dak				afbouw													
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	
	wanden / kolommen beg grond	stempels / steigers	vloeren + balken 1e verd	constructie overige verdiepingen	dak constructies	dak afwerking	buitenblad gevel	gevelopeningen	Nuts voorzieningen	hoogteverschil + vloerafscheiding	ventilatie + spuicapaciteit	brandveiligheid	vluchtmogelijkheden	brandveiligheidsinstallaties	bescherming geluid	bescherming geluid van installaties	wering van vocht	verbrandingslucht / rook	EP-gerelateerde installaties	EINDCONTROLE		
BS							D2	D2			D2	D2								D2		
	bezoek																					
BS	B2	B2	B2		D2		D2	D2		D1	D2	D2								D2		
	bezoek			bezoek																		
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2		
	bezoek		bezoek		bezoek				bezoek					bezoek								
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2		
	bezoek		bezoek		bez		bez		bezoek			bezoek				bezoek						
BS	B2	B2	B2		D2	D1	D2	D2		D1	D2	D2	D2	D2				D2		D2		
	bezoek			bezoek																		
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2		
	bezoek		bezoek		bezoek				bezoek					bezoek								
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2		
	bezoek		bezoek		bez		bez		bezoek			bezoek				bezoek						
BS	B2	B2	B2		D2	D1	D2	D2		D1	D2	D2	D2	D2				D2		D2		
	bezoek			bezoek																		
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2		
	bezoek		bezoek		bezoek				bezoek					bezoek								
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2		
	bezoek		bezoek		bez		bez		bezoek			bezoek				bezoek						
B2	B2	B2	B2	B2	B2	D1	D2	D2	D1	D2	D2	D2	D3	D2	D1	DS	DS	D2	D2	D1		

Bbl art. 2.6, 5.4, 6.6 en 7.7

Bbl art. 5.21

Bbl art. 5.16

Bbl art. 5.4

Bbl art. 5.4

Bbl art 5.4

Bbl art. 5.4, 6.36 en 7.8

Bbl art. 5.4, 5.20a en 7.8

Bbl art.4.38, 4.39, 5.4, 5.10, 5.12, 5.13, 5.13a en 7

Bbl art. 5.15

Bbl art. 5.4

Bbl afd. 4.7 en art 5.4

Bbl art. 4.99, 5.5, 5.20 en 7.8

Bbl afd. 4.4 en art. 5.20 en omgevingsvergunning

Bbl afd 4.3, 4.4 en art. 5.5, 5.20

Bbl afd. 5.9 art. 5.9, 7.8

Bbl art. 5.9 en 5.10

Bbl art. 5.9, 5.10, 7.4 en 7.8

Bbl art. 7.8 en arbeidsomstandigheden wet

Bbl art. 5.9 en 7.8

Bbl art. 5.9, 5.20 en 7.8