

TOEZICHTMATRIX GEVOLGKLASSE 2

Nieuwbouw

[illegible]

TOEZICHTMATRIX GEVOLGKLASSE 2

Verbouw

LEGENDA :				BOUWFASEN :		aanloop					onderb	
				zie werkinstructie :		1	2	3	4	5	6	7
Tijdstip :				omschrijving toetsmoment :	oriënteringsgesprek		uitzetten bouw	uitgraven bouwput	fundering op staal	fundering op palen	funderingsconstructie	riolering
A Vooroverlegpunt												
B Uitvoeringspunt												
C Wachtpunt												
D Achterafpunt												
Diepgang :												
S Steekproef												
1 Visuele controle (Quick Scan)												
2 Beoordeling van hoofdlijnen												
3 Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details												
4 Algehele controle van alle onderdelen												
Wonen Niet grondgebonden	cat. I	€	<100.000 (eenvoudig)	A2	B2			B2	B2	B2	BS	
				tel	bezoek							
	cat. I	€	<100.000 (complex)	A3	B2	BS		B2	B2	B2	B1	
				tel	bezoek							33
referentie	cat. II	€	100.000 - 1.000.000	A3	B2	B1		B3	C3	C3	B1	
				tel	bezoek							t
	cat. III	€	>1.000.000	A3	B2	B1		B3	C3	C3	B1	
				bez	bezoek					bezoek		
Publiek	cat. I	€	<100.000	A3	B2	BS		B2	B2	B2	B1	
				tel	bezoek							
	cat. II	€	100.000 - 1.000.000	A3	B2	B1		B3	C3	C3	B1	
				tel	bezoek							t
	cat. III	€	>1.000.000	A3	B2	B1		B3	C3	C3	B1	
				bez	bezoek					bezoek		
Bedrijf	cat. I	€	<100.000	A3	B2	BS		B2	B2	B2	B1	
				tel	bezoek							
	cat. II	€	100.000 - 1.000.000	A3	B2	B1		B3	C3	C3	B1	
				tel	bezoek							t
	cat. III	€	>1.000.000	A3	B2	B1		B3	C3	C3	B1	
				bez	bezoek					bezoek		
Overig	cat. I+II+III			A3	B2	BS		B2	B2	B2	B1	

Bbl art. 5.4 en 4.205
Bbl afd. 7.1 em art 5.9, 7.4
Bbl art. 5.9 en 7.8
Bbl art. 5.9 en 7.8
Bbl afd. 7.1 en art. 7.4, 7.24
Bbl art. 7.8 en 7.15
Bbl art. 7.8 en 7.5b
Afdelingsnr(s) Hoopfdstuk 5 Bbl

ruw	bovenbouw				gevel / dak				afbouw											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
	wanden / kolommen beg grond	stempels / steigers	vloeren + balken 1e verd	constructie overige verdiepingen	dak constructies	dak afwerking	buitenblad gevel	gevelopeningen	Nuts voorzieningen	hoogteverschil + vloerafscheiding	ventilatie + spuicapaciteit	brandveiligheid	vluichtmogelijkheden	brandveiligheidsinstallaties	bescherming geluid	bescherming geluid van installaties	wering van vocht	verbrandingslucht / rook	EP-gerelateerde installaties	EINDCONTROLE
BS							D2	D2			D2	D2								D2
					bezoek															
BS	B2	B2	B2		D2		D2	D2		D1	D2	D2								D2
	bezoek				bezoek															
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2
bezoek			bezoek		bezoek						bezoek									
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2
bezoek		bezoek		bez	bez	bezoek			bezoek					bezoek						
BS	B2	B2	B2		D2	D1	D2	D2		D1	D2	D2	D2	D2				D2		D2
	bezoek				bezoek															
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2
bezoek			bezoek		bezoek						bezoek									
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2
bezoek		bezoek		bez	bez	bezoek			bezoek					bezoek						
BS	B2	B2	B2		D2	D1	D2	D2		D1	D2	D2	D2	D2				D2		D2
	bezoek				bezoek															
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2
bezoek			bezoek		bezoek						bezoek									
B2	B3	B2	B3	B3	B3	D2	D2	D2	D1	D3	D3	D3	D4	D3	D2	DS	DS	D3	D2	D2
bezoek		bezoek		bez	bez	bezoek			bezoek					bezoek						
B2	B2	B2	B2	B2	B2	D1	D2	D2	D1	D2	D2	D2	D3	D2	D1	DS	DS	D2	D2	D1

Bbl art. 2.6, 5.4, 6.6 en 7.7
Bbl art. 5.21
Bbl art. 5.16
Bbl art. 5.4
Bbl art. 5.4
Bbl art 5.4
Bbl art. 5.4, 6.36 en 7.8
Bbl art. 5.4, 5.20a en 7.8
Bbl art 4.38, 4.39, 5.4, 5.10, 5.12, 5.13, 5.13a en 7.8
Bbl art. 5.15
Bbl art. 5.4
Bbl afd. 4.7 en art 5.4
Bbl art. 4.99, 5.5, 5.20 en 7.8
Bbl afd. 4.4 en art. 5.20 en omgevingsvergunning
Bbl afd 4.3, 4.4 en art. 5.5, 5.20
Bbl afd. 5.9 art. 5.9, 7.8
Bbl art. 5.9 en 5.10
Bbl art. 5.9, 5.10, 7.4 en 7.8
Bbl art. 7.8 en arbeidsomstandigheden wet
Bbl art. 5.9 en 7.8
Bbl art. 5.9, 5.20 en 7.8