



Vragen voor forum samenleving

RV Investeringskrediet verduurzaming en renovatie van de Rijswijkse Schouwburg

1. *Is er berekend hoeveel er op de energiekosten kan worden bespaard met de uitvoering van de voorgestelde verduurzaming?*

Deze berekeningen worden momenteel uitgevoerd en zijn nog afhankelijk van de laatste details welke voorliggen bij de constructeur.

2. *In het voorstel staat te lezen: "De verwachte energiebesparing zal de exploitatiekosten van de schouwburg verlagen en wordt betrokken bij de toekomstige subsidiebepaling". Betekent dit dat de subsidie aan de schouwburg mogelijkerwijs naar beneden zal worden bijgesteld?*

De subsidieaanvraag van de schouwburg, voor de activiteiten die zij wenst uit te voeren, gaat vergezeld van een begroting van de kosten die zij hiervoor verwacht te maken. Op basis van de actualiteit en prognoses vindt hier bijstelling op plaats. Dat kan zowel naar boven als beneden zijn. Omdat meerdere posten onderdeel uitmaken van haar begroting is het niet één op één te zeggen dat de subsidie lager wordt indien de energiekosten lager gaan uitvallen. Dat is mede afhankelijk van de ontwikkeling in andere uitgaven en inkomsten en de beoordeling daarvan.

3. *En hieruit voortvloeiend is er in te schatten over welke periode deze flinke investering terugverdiend kan worden?*

De grootschalige renovatie en verduurzaming is een benodigde investering vanuit noodzakelijk onderhoud en een probleem met de huidige klimaat huishouding. Hiermee wordt de schouwburg weer toekomstbestendig en kan de investering over een periode van 40 jaar worden afgeschreven. Hoeveel energiebesparing er kan worden gerealiseerd wordt nog berekend.

4. *Het was niet geheel duidelijk of er nu wel of geen zonnepanelen op de schouwburg geplaatst worden. Komen deze er wel of niet?*

Ja deze komen er wel.

5. *En als de zonnepanelen wel geplaatst worden, wordt er dan ook direct gewerkt met opslagcapaciteit in de vorm van batterijen, eventueel met mogelijkheid tot functioneren zonder netverbinding?*

Nee er wordt nog geen gebruik gemaakt van batterijen, de opgewekte energie zal voor het grootste gedeelte direct verbruikt worden. Met een energie management systeem kan er ook gestuurd worden dat dit aandeel zo groot mogelijk zal zijn. Door dit te monitoren kan worden bepaald of en zo ja hoe groot de capaciteit voor een eventueel toekomstige batterij zou moeten zijn. Het functioneren van de schouwburg zonder een netaansluiting is niet haalbaar.