

ADVIES

Van : Commissie Samenleving

Aan : Raad

Datum : 18 september 2025

Onderwerp : **Aanvullend krediet Open Club Klimmen (598111)**

Inleiding;

Het raadsvoorstel is besproken in de vergadering van de Commissie Samenleving op 18 september 2025.

Opmerkingen;

Voor de beantwoording van de vragen waren aanwezig: wethouder Braun, wethouder Leunissen en Arthur Bergmans.

Aan de vergaderstukken voor de raadsvergadering van 2 okt 25 zal de brief worden toegevoegd waaruit blijkt dat een secundaire blusvoorziening vereist is.

Beantwoording

De brandweer heeft geoordeeld voor de huidige en toekomstige bebouwing bij de OCK.

Uit de rapportage blijkt dat er onvoldoende B-water (secundair bluswater) aanwezig is om bij een calamiteit te kunnen blussen.

Dit dient dan ook met spoed gerealiseerd te worden om te kunnen voldoen aan de regelgeving en de "Interregionale Adviesleidraad Bluswater en Bereikbaarheid" die door de Gemeente Voerendaal als leidraad akkoord is bevonden, en door het college is vastgesteld.

Daarmee is dit een bindend advies / eis van de brandweer, en dienen we daar gehoor aan te geven.

De adviesleidraad en het adviesrapport kunt u inzien, gelieve hiervoor ambtelijk een afspraak te maken.

Toezeggingen;

Er zijn geen toezeggingen gedaan.

Advies;

De Commissie Samenleving vindt het voorliggende raadsvoorstel met bijlagen voldoende toegelicht en rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 2 oktober 2025.

Frans Meijerink

griffier