

Aan de gemeenteraad van Vught
t.a.v. de fractie Gemeentebelangen

Uw kenmerk		Datum	5 maart 2024
Ons kenmerk	DV/ Z24 - 273580 / UIT/24 - 604193	Verzonden	
Behandeld door	R.C.J. Oosterling / 073 65 80 634		
Onderwerp	Schriftelijke vragen over veiligheidsgevolgen brand in parkeergarages		

Geachte leden van de fractie Gemeentebelangen,

Op 5 februari 2024 ontvingen wij uw schriftelijke vragen over de veiligheidsgevolgen bij brand in parkeergarages. Hieronder volgt onze beantwoording.

Beantwoording van de vragen

1. *Ziet uw college de noodzaak voor een Vughts (uitvoerings-)plan voor risicobeheersing/ beperking, dat verder strekt dan huidige regelgeving, voor bestaande en toekomstige parkeergarages in Vught*

- a. *Wij vernemen eveneens graag uw nadere toelichting hierop.*

Het landelijk kennisinstituut van de brandweer, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, is een onderzoek gestart naar brandveiligheid in parkeergarages. In het onderzoek wordt ook de brand in parkeergarage onder kasteel Velderwoude in 's-Hertogenbosch meegenomen. De Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) levert ook namens de aangesloten gemeenten, een bijdrage aan het onderzoek. Indien uit dit landelijk onderzoek aanbevelingen komen, worden deze bestudeerd. Het college van burgemeester en wethouders wacht het beschreven landelijk onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid af.

- b. *Hoeveel parkeergarages, en op welke locaties, betreft dit binnen de gemeente Vught?*

In de gemeente Vught kennen we de volgende parkeergarages:

- Centrumplan Oost (een appartementencomplex)
- Centrumplan West (een appartementencomplex)
- Rozenoord (een appartementencomplex)
- Eikendonk (een appartementencomplex)
- De Heun (vier appartementencomplexen)
- Willem de Zwijgerlaan 4-34
- Louise Colignylaan 14-60
- Dillenburglaan 2-22
- Baarzenstraat 4901-4929

- IJsvogel (drie appartementencomplexen)
- Witte de Withstraat (appartementen Molenhoek)
- Parkeergarage PI (niet ondergronds en niet verbonden aan woningen)

In Helvoirt en Cromvoirt zijn geen (ondergrondse) parkeergarages.

Nieuwe parkeergarages zullen waar mogelijk bij de oplevering gecontroleerd worden.

2. *Welke mogelijkheden heeft uw college om de grote verschillende veiligheidseisen die gesteld worden aan parkeergarages bij te stellen? Leefstijl en omvang van parkeergarages zijn nu bepalend voor bijvoorbeeld het wel of niet aanleggen van een sprinklerinstallatie terwijl de risico's in alle parkeergarages (nagenoeg) gelijk zijn.*

De eisen rondom brandveiligheid zijn landelijk geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving en de voorloper van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bouwbesluit 2012). De gemeente ziet toe op naleving van deze wet- en regelgeving. Dit doen wij waar nodig in samenwerking met de VRBN. Het Besluit bouwwerken leefomgeving is 'uitputtend', dit betekent dat gemeenten geen ruimte hebben om zelf aanvullende regels te stellen.

3. *Welke mogelijkheden heeft uw college om met dit probleem binnen de regio samen op te trekken en zodoende tot passende en veilige maatregelen te komen en welke maatregelen of stappen zijn hiertoe al genomen?*

De samenwerking van gemeenten in de regio omtrent (o.a.) risicobeheersing is geborgd middels de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Via Brandweer Nederland zet de Veiligheidsregio Brabant-Noord in op het waar nodig verbeteren van de risicobeheersing in parkeergarages. Verder worden zoals aangegeven regels rondom brandveiligheid op landelijk niveau bepaald, wij toetsen aan deze regels via omgevingsvergunningen en houden toezicht op de naleving hiervan. Verder zullen we eventuele toekomstige aanbevelingen of wijzigingen in samenspraak met de VRBN (en daarmee regionaal) oppakken.

4. *Welke maatregelen kunnen getroffen worden in het kader van preventie en voorlichting voor 'boven-bewoners' van parkeergarages en wiens verantwoordelijkheid is dat?*

Inzet op preventie en voorlichting betreft een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente, de Veiligheidsregio Brabant-Noord en betrokken private partijen zoals een Vereniging van Eigenaren (VvE). Als de VRBN vragen of verzoeken ontvangt van VvE's van wooncomplexen met parkeergarages, wordt met alle partijen gezocht naar de best passende manier voor voorlichting of preventie. Het is ook mogelijk dat de toezichthouders van de gemeente Vught in samenwerking met de VvE's actief een actie opzetten om de ondergrondse parkeergarages verbonden aan woningen te controleren, omdat wooncomplexen met appartementen niet onder gevolgklasse 1 van de Wet Kwaliteitsborging (hierna: WKB) vallen. Wooncomplexen met appartementen vallen namelijk onder gevolgklasse 2 of 3. De WKB is voor deze gevolklassen uitgesteld.



Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,

de burgemeester,

W.F.F. Keijzers

R.J. van de Mortel