A M E N D E M E N T
Voorstel tot wijziging

Biezenkampen - Magneetveldzone

Dit amendement hoort bij het raadsvoorstel Gebiedsvisie Biezenkampen, voorbereidingskrediet en uitgangspunten modulaire, verplaatsbare woningen

De volgende partijen dienen een aanpassing op het voorstel in:

We stellen vast dat:

- in de gebiedsvisie vermelde *Magneetveldzone* (onderdeel van paragraaf 2.8 2.3.8 Beleid hoogspanningslijnen Tennet) bij de bovengrondse hoogspanningslijnen binnen het plangebied sprake is van ‘opwaarderen’ in plaats van ‘beter benutten’;
- er nog geen feitelijke berekening van de magneetveldzone heeft plaatsgevonden.

We vinden dat:

- niet op voorhand moet worden uitgegaan van een richtlijn van 125 meter tussen de hartlijn van de masten en een gevoelige bestemming;
- de berekening van de magneetveldzone van de bovengrondse hoogspanningslijnen alsnog door de netwerkbeheerder moet worden uitgevoerd en;
- deze berekening leidend moet zijn bij de nog definitief vast te stellen magneetveldzone;
- in afwachting van deze berekening de oorspronkelijke richtlijn van 115 meter moet worden gehandhaafd waardoor binnen de radiaal bij een gelijkblijvend aantal woningen, meer ruimte ontstaat voor groen en andere openbare ruimten.

De raad besluit het dictum van beslispunt 1. te wijzigen in:

> De gebiedsvisie Biezenkampen vast te stellen waarbij de magneetveldzone op 115 meter wordt gehandhaafd. Indien uit de nog in 2025 door de netwerkbeheerder uit te voeren berekening blijkt dat deze grens moet worden aangepast, zal bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan hier rekening mee worden gehouden.

CDA	Lokaal Alternatief	VVD	DOED
GroenLinks	D66	BurgerBelangen	Pro Duiven