

1. We horen graag de laatste stand van zaken met betrekking tot PAW

Zie hiervoor de voortgangsrapportage Q1 2024 (stand per 1-4-2024).

2. Klopt het dat er extra expertise ingehuurd moet worden/gaat worden naar aanleiding van hiaten in de rapportage van E-kwadraat? Op welke punten zijn er hiaten in de rapportage? En welke extra kosten brengt dat met zich mee?

Nee. Er zijn geen hiaten in het rapport "PAW Nieuw-Dokkum Actualisatie techniekkeuzes d.d. 11-05-2023". Dit rapport is opgesteld op basis van de brede behoefte, waaronder uw gemeenteraad, om de kansen van verschillende techniekkeuzes te actualiseren voor de alternatieve warmtevoorziening van Nieuw-Dokkum. Het rapport laat zien welke techniekkeuzes niet voor de hand liggen en geeft daarmee richting aan welke techniekkeuzes verder uitgewerkt kunnen worden. Dat doen we nu met de werkgroep Warmte & Techniek. Aanvullende expertise geeft ondersteuning aan het werk van de werkgroep en hiervoor is budget gereserveerd in de projectbegroting. Zo werken we stap voor stap naar een gedragen techniekkeuze.

3. Klopt het dat er – als er sprake zou zijn van warmtepompen/het warmtenet – dit veel meer lawaai met zich meebrengt dan aanvankelijk gedacht en/of geschreven?

Ja, dat zou kunnen. Elke techniekkeuze heeft voor- en nadelen, welke door de werkgroep worden uitgewerkt. Hierin is het geluidsaspect een belangrijk aandachtspunt. De mate van geluid nemen we mee en waar nodig kijken we naar oplossingen voor geluid.

4. Klopt het dat – als er sprake zou zijn van warmtepompen/het warmtenet – er bij elke aangesloten woning ook nog een zogenaamde Booster geplaatst dient te worden, omdat er onvoldoende warmte geleverd kan worden om de huizen te verwarmen en (nog zorgelijker) er onvoldoende topwarmte geleverd kan worden om warm en bovenal veilig te douchen etc?

Dat hangt van de aanvoertemperatuur van het water in het warmtenet af. In het oorspronkelijke PAW-plan is een aanvoertemperatuur van 50 graden aangehouden, waardoor in de woning een zogenoemde boosterwarmtepomp nodig is om warm tapwater naar de gewenste 60 graden te brengen. Dit is in het plan meegenomen. De boosterwarmtepomp is een kleine water/water warmtepomp met een laag elektrisch vermogen. We weten nog niet of dit in het definitieve ontwerp gehandhaafd blijft. Dit vraagt nadere uitwerking.

5. Wanneer is de eerstvolgende algemene bewoners bijeenkomst?

Deze is op maandag 18 maart gehouden. Tijdens dit 'warmtecafé' met inloopmarkt stond de vergelijking van 3 techniekkeuzes centraal, zonder

vooraf of tijdens de bijeenkomst een voorkeur uit te spreken. De keuze zal uiteindelijk in een goed participatief proces gemaakt moeten worden. De komende periode wordt hiervoor een bewonersonderzoek door Hanze gedaan. Tijdens dit onderzoek wordt nog geen definitieve keuze voorgelegd, maar staat beeld- en meningsvorming centraal. De resultaten worden in juni met uw gemeenteraad gedeeld.