

Gemeente Bernheze
Domein Beleid
t.a.v. de heer M. de Jong
Postbus 19
5384 ZG HEESCH

Geertruidenberg, 7 oktober 2021

Kenmerk : 2021.203
Onderwerp : Kasteellaan 1 te Heesch

Geachte heer De Jong,

Van de gemeente Bernheze ontvingen wij het verzoek te adviseren over een plan voor Kasteellaan 1 te Heesch. Het betreft een wijziging van een eerder plan voor het herstellen en herbestemming van een kippenschuur naast een rijksmonument. Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant heeft graag aan uw verzoek voldaan. Het plan is door de commissie beoordeeld in de vergadering van 7 oktober 2021. Het plan is eerder besproken tijdens de vergadering van 17 juni 2021 en 15 juli 2021.

Toelichting

De heer De Laat geeft een toelichting op het plan. Hij geeft aan dat de daklijn is verlaagd op de tekeningen. Aan de zuidgevel is een rollaag van schoon metselwerk over de hele lengte geplaatst boven de vensters van het kippenhok om de daklijn waterpas uit te laten komen. Destijds is er vanuit gegaan dat deze rollaag gepleisterd zou worden. De heer De Laat vraagt zich af of het akkoord is om de rollaag niet gepleisterd te laten, maar in schoonmetselwerk.

Aan de commissie zijn de volgende stukken ter beoordeling voorgelegd:

- Voorstel op advies van MoCo Bh, d.d. 27-09-2021.

Beoordeling en advies


De commissie gaat AKKOORD met het plan mits, de nieuwe toevoegingen een sobere uitstraling hebben. De commissie adviseert om meer eenheid te zoeken door de twee smalle ramen in de noordgevel en de twee smalle ramen in de westgevel gelijk uit te voeren aan elkaar. Tevens adviseert de commissie om de toegangsdeur sober te houden. De commissie gaat akkoord met het niet pleisteren van de rollaag onder voorwaarden dat het metselwerk van een smalle voeg is voorzien en het verschil tussen nieuw en oud duidelijk zichtbaar is.

Terugkoppeling

De commissie stelt het op prijs om op de hoogte te blijven van het betreffende plan. Graag vernemen wij van de gemeente in hoeverre het advies van de commissie wordt gevolgd. U kunt dit per post of per email doorgeven aan dhr. Harrie Maas: h.maas@monumentenhuisbrabant.nl.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,



drs. Harrie Maas,
directeur Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant