

		worden toegepast; • bij keuze van delen van verschillende normen, de specifieke reden hiervan opgeven; • bluswatervoorziening, brandweeringangen, brandweerpanelen, benodigde vakindeling; benodigde voorraad blusmiddel (inclusief onderbouwing voor de benodigde hoeveelheid). • eventueel andere aanwezige VBB-systemen die mogelijk kunnen interfereren; • een overzicht van voor het VBB-systeem relevante technische documenten.
Deel 5: Borging goede werking van het gehele systeem		
9.	Beschrijving van het onderhoud en beheer van het VBB-systeem	• hoe wordt de installatie gebruikt? • hoe is het onderhoud geregeld? • wijze van registratie van resultaten (logboek of geautomatiseerd)? • (optioneel: al dan niet een beschrijving of de installatie gecertificeerd is en zo ja volgens welke norm/schema). • hoe wordt toezicht en onderhoud van bouwkundige voorzieningen geregeld en vastgelegd.
10.	Beschrijving organisatorische maatregelen	• beschrijving deskundigheid personeel en op welke wijze deze wordt onderhouden (opleiding, training);. • toegang tot de opslagvoorziening; • bediening- alarm/blusinstallaties; • spill procedures; • controle ronden (actief periodiek toezicht op de uitgangspunten en schade aan stellingen, insluitsystemen, het VBB-systeem of BIO componenten); • alarmprocedures; • korte omschrijving noodorganisatie (eventueel noodplan als bijlage bijvoegen of naar verwijzen i.v.m. actualiteit); • borging vrije ruimte rond object (ivm WBDBO en bereikbaarheid).
11.	Beoordeling door Inspectie-A instelling	Beschreven moet worden of en zo ja hoe de beoordeling van de Inspectie A instelling in het UPD is verwerkt. Als dit relevant is opnieuw laten inspecteren voordat het UPD opgestuurd wordt naar het bevoegd gezag.
12.	Tijdelijk niet doeltreffend zijn van het VBB-systeem	Beschrijf welke BIO- maatregelen op voorhand genomen worden om een (gelijkwaardig) veilige situatie te garanderen op het moment dat het VBB-systeem geheel of gedeeltelijk niet functioneert.
Deel 6: Bijlagen		
13.	Bijlagen	• overzicht / situatietekening bedrijf; • plattegrond opslagvoorziening; • relevante tekeningen zoals bouwkundige e/o installatietechnische tekeningen; • stoffenlijst conform PGS 15 of geldende regelgeving; • beoordelingsrapport Inspectie-A instelling.
14.	Versiebeheer	Datum , waarbij de wijzigingen en routestap in het kort beschreven worden met de reden hiervoor.