

Aan de leden van de gemeenteraad

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Noordwijk, 28 april 2025

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

Uw kenmerk :
Uw brief van : 14 april 2025
Zaaknummer : 986310
Verzenddatum :
Onderwerp : verlichting veld 1 vv Noordwijk

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

KvK nummer 73538469
BTW NL8257.92.150.B01
IBAN NL34BNGH0285044621
BIC BNGHNL2G

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Bijgaand treft u de beantwoording van de door de lijst Salman gestelde schriftelijke vragen in gevolge artikel 32 RvO op 14 april 2025 inzake veld 1 van vv Noordwijk dat tijdelijk niet in gebruik kon worden genomen.

Vraag 1.

Wie is eigenaar van de lichtmasten en wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

Antwoord:

De lichtmasten zijn eigendom van de gemeente Noordwijk. Het onderhoud is uitbesteed aan het Sportbedrijf Noordwijk, dat voor 100% eigendom is van de gemeente. Daarmee blijft de gemeente eindverantwoordelijk.

Vraag 2.

Heeft er de afgelopen jaren inspectie en onderhoud plaatsgevonden?

Antwoord:

Ja, de sportparken worden jaarlijks visueel geïnspecteerd, inclusief de lichtmasten en ballenvangers. Tot recent gaven deze inspecties geen aanleiding tot onderhoud of vervanging. Wel is vastgesteld dat de lichtmasten op sportpark Duinwetering voorzien zijn van een ouder type LED-armatuur zonder coating, in tegenstelling tot de nieuwere typen op andere parken die wel gecoat zijn.

Vraag 3.

Is hiermee geen onverantwoord risico genomen, zeker met het schoolvoetbaltoernooi van 9 april?

Antwoord:

De lichtmasten dateren uit 2012 en hebben normaal gesproken een levensduur van 40 jaar. De Ledverlichting is in 2018 geplaatst. Onderhoud wordt uitgevoerd wanneer de inspectie hier aanleiding toe geeft. Aangezien de eerdere inspecties geen gebreken aantoonden, was er toen geen reden voor onderhoud. In de regel zou gegalvaniseerd staal binnen dit tijdsbestek niet mogen corroderen.

Met de kennis van nu hadden we extra controles naast de visuele inspecties wenselijk gevonden. Veiligheid staat altijd voorop, zeker bij evenementen met veel kinderen. Daarom laten we nu aanvullende inspecties uitvoeren om risico's in de toekomst volledig uit te sluiten.

Vraag 4.

Was het bij de leverancier bekend dat dit type armatuur gevoelig is voor de kustomgeving?

Antwoord:

We zijn nog in gesprek met de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren. De leverancier voorziet nieuwere typen armaturen inmiddels standaard van een beschermende coating. Hiermee is duidelijk lering getrokken uit eerdere ervaringen met ongecoate armaturen.

Vraag 5.

Veld 1 was niet beschikbaar, waardoor vv Noordwijk geen kaartverkoop kon doen voor een belangrijke wedstrijd. Wordt de vereniging hiervoor gecompenseerd?

Antwoord:

Ja, we zijn hierover in gesprek met vv Noordwijk en zullen hen compenseren voor de gemiste recette-inkomsten die naar verwachting ongeveer € 1.000,- – 2.000,- bedragen.

Vraag 6.

Geldt deze compensatie ook voor toekomstige wedstrijden als veld 1 nog niet bruikbaar is?

Antwoord:

Nee, de armaturen zijn inmiddels uit de masten verwijderd, waardoor het risico is weggenomen. Wedstrijden kunnen weer plaatsvinden zonder aanvullende compensatie.

Vraag 7.

Wanneer is veld 1 weer volledig in gebruik met verlichting?

Antwoord:

We zorgen ervoor dat de armaturen zo spoedig mogelijk worden vervangen. Het is in ieder geval vóór september 2025 gereed. Tot die tijd is er geen probleem en kan er gewoon 's avonds worden gevoetbald en getraind in verband met de zomertijd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

Dhr. T.C.W.M. Alkemade
loco-burgemeester