

Geachte
leden van de raad,

namens wethouder Remy Meijers ontvangt u onderstaande informatie over legionellabesmetting in de Polfermolen. Aangezien het gemeentehuis gesloten is, is deze raadsinformatie niet in het gebruikelijke format van een raadsinformatiebulletin.

Raadsinformatiebulletin legionellabesmetting Polfermolen

Vandaag heeft in De Limburger een kort artikel gestaan over legionellabesmetting in de Polfermolen. Deze besmetting is geconstateerd in de douches van de fitness: alle andere douches en kleedkamers zijn niet geraakt.

Verder is de sluiting van de douches in de fitness uit voorzorg gebeurd en is er absoluut geen gevaar geweest voor de volksgezondheid.

Juist afgelopen jaar zijn op advies van de daarvoor aangewezen firma Arwi diverse voorzorgsmaatregelen getroffen op het gebied van besmettingen, zoals het plaatsen van terugslagkleppen en automatische spoelinrichtingen. Daarnaast wordt wekelijks gemeten en worden regelmatig door een extern bedrijf watermonsters genomen.

Bij een dergelijke monsternamen op vrijdag 9 december is een zeer lichte verhoging geconstateerd in zowel de heren- als damesdouche van de fitness. Protocol schrijft dan onmiddellijke sluiting van de betreffende inrichting voor, gevolgd door een thermische reiniging en het op kweek zetten van een nieuw monster.

De damesdouche is vorige week vrijgegeven. De herendouche voldeed nog niet en kan vanwege de kerstperiode pas in januari weer opnieuw gereinigd en herbemonsterd worden. De uitslag hiervan wordt half januari verwacht. Tot die tijd zijn er voor de klanten meerdere alternatieven om te douchen in zwembad of sporthal.

Het college is pas sinds eergisteren van deze situatie op de hoogte: protocol schreef alleen voor dat de ambtenaar verantwoordelijk voor gebouwen werd ingelicht, niet het bestuur. Dat is bij deze direct aangepast.

Hoogachtend,
Remy Meijers