

Technische vragen van de fractie van GroenLinks (woordvoerder Klaas-Wybo van der Hoek) bij Raadsoverleg 7 maart a.s. Agendapunt 5 Tussentijdse evaluatie Watertakenplan 2020-2025.

Technische vraag	Vindplaats	Opmerking
Is 4,2 hectare afkoppeling veel? En wat is de benchmark?	Tussentijdse Evaluatie Watertakenplan, p. 5: "In totaal is er in de periode 2020 tot heden 42000 m ² (4,2 hectare) verhard oppervlak afgekoppeld."	Begin 2019 was er ongeveer 250 hectare oppervlak op de riolering aangesloten. Er is dus ongeveer 1,7 % verhard oppervlak afgekoppeld in vier jaar tijd. Overigens heeft de gemeente in totaal ongeveer 400 hectare verhard oppervlak (wegen, pleinen) binnen de bebouwde kom. Ongeveer 37,5% is voert dus niet af via het gemengde riool.
Hoe vaak komen foutaansluitingen voor? Wanneer en hoe vaak wordt gekozen voor bekostigen uit de rioolheffing? Hoe vaak moet "een juridisch traject" bewandeld worden?	Tussentijdse Evaluatie Watertakenplan, p. 6	Foutaansluitingen komen niet veel voor. We hebben afgelopen jaren (sinds de herindeling) circa 50 gevallen opgelost. Deze aansluitingen kwamen aan het licht door meldingen. In de meeste gevallen hebben we deze als gemeente opgelost. Dit betrof een simpele ingreep op de perceelgrens. In een aantal gevallen moesten bewoners in bijvoorbeeld de kruipruimte van de woning iets aanpassen. We hebben het juridisch traject in geen van de gevallen hoeven te doorlopen.
In hoeveel gevallen is (nog) sprake van overstort en welke milieuschade veroorzaakt dit?	Tussentijdse Evaluatie Watertakenplan, p. 8	Wij hebben in onze gemeente nog 60 overstorten. Waarbij opgemerkt moet worden dat een groot deel niet of nauwelijks meer overstorten maar nog niet

		opgeheven kunnen worden om bij ernstige neerslag problemen te voorkomen. Deze overstorten voldoen aan de gestelde eisen en vergunningsvoorwaarden. Neemt niet weg dat een overstort van (verdund) rioolwater altijd enige milieuschade en schade aan flora en fauna veroorzaakt. Daarom blijven we inzetten op afkoppelen en reduceren van overstorten.
Hoeveel wordt regenwater al hergebruikt in onze gemeente (bijvoorbeeld voor toiletspoeling, wasmachine)	Tussentijdse Evaluatie Watertakenplan, p. 15	Hier houden wij geen gegevens van bij. Onze indruk is dat dit op zeer bescheiden schaal gebeurt.
Waarom wordt in deze planperiode bij nieuwbouw waterberging en hergebruik nog niet verplicht gesteld?	Tussentijdse Evaluatie Watertakenplan, p. 15	De regelgeving hiervoor is nog nieuw in Nederland. Wij kiezen ervoor om ontwikkelingen elders in het land te volgen en bij de volgende planperiode te betrekken.
Mogen we ervanuit gaan dat waterberging en hergebruik in ieder geval in het vernieuwde gemeentehuis wordt toegepast?	Tussentijdse Evaluatie Watertakenplan, p. 16	Vraagstukken over de randvoorwaarden voor het vernieuwde gemeentehuis zullen bij het opstellen van een programma van eisen van het gebouw betrokken worden.
Om hoeveel particulieren gaat het bij de afkoppeling en derhalve om welk bedrag gaat het?	Tussentijdse Evaluatie Watertakenplan, p. 22	Dat is afhankelijk van de omvang van het project e hoeveel woningen er in de betreffende straat staan, en zal vooraf bij een project worden ingecalculeerd waarbij we uitgaan van een deelnemerspercentage van 50%.
Blijft met de uitbreiding (2,5 fte naar 3 fte voor	Tussentijdse Evaluatie Watertakenplan, p. 24	Met uitbreiding naar 3 fte voldoen we voor de

beheer) de formatie nog onder de theoretische formatie?		beheerswerkzaamheden aan de theoretische formatie.
---	--	--