GEBOUWOVERZICHT VENTILATIES

BRANDWEERKZAZERNE LEERDAM

RUIMTE	BOUWBESLUIT 2012		RIVM RICHTLIJNEN		TOELICHTING	
	JA	NEE	JA	NEE	JA	NEE
CPL / wachtruimte	X		X			
kleedruimte heren		X		X	X	
kleedruimte dames		X		X	X	
jeugdbrandweer b.g.		X		X	X	
stallingsruimte klein		X		X	X	
instructielokaal	X		X			
lokaal jeugdbrandweer	X		X			
kantoor verdieping	X		X			
fitness		X		X	X	
kantine	X		X			
keuken	X		X			
berging keuken		X		X	X	
gangkast	X		X			
toilet dames / miva	X		X			
toilet heren		X		X	X	

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : CPL / wachtruimte

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 6,4x5,0x2,7 oppervlakte 32 m2 inhoud 86 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 150 m3/h, afvoer 150 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 150	uit 150
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X] mits max 6 personen

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : kleedruimte heren

Functie : utiliteit [ ] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [X] natte groep

Afmetingen : L x B x H = 6,0x5,7x2,7 oppervlakte 34 m2 inhoud 92 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 170 m3/h, afvoer 112 m3/h. Aanwezig 2 x toilet en 7 x douche.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 170	uit 112
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : kleedruimte dames

Functie : utiliteit [ ] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [X] natte groep

Afmetingen : L x B x H = 4,2x2,9x2,7 oppervlakte 12 m2 inhoud 33 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 180 m3/h, afvoer 50 m3/h. Aanwezig 1 x toilet en 1 x douche.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 180	uit 50
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : jeugdbrandweer

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 2,4x4,7x2,7 oppervlakte 11 m2 inhoud 30 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 95 m3/h, afvoer 95 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 95	uit 95
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]
Externe meting	ja [_]	nee [X]
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : stallingsruimte

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 7,0x4,5x2,7 oppervlakte 32 m2 inhoud 85 m3

Bezetting : laag [X] midden [ ] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 0 m3/h, afvoer 50 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 0	uit 50
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit	**Voldoet aan RIVM aanbevelingen**
Ja [ ]	Ja [ ]
Nee, zie toelichting [X]	Nee, zie toelichting [X]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : instructielokaal

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 7,0x6,4x2,7 oppervlakte 45 m2 inhoud 121 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 280 m3/h, afvoer 220 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 280	uit 220
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X] mits max 11 personen

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : lokaal jeugdbrandweer verdieping

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 7,5x4,6x2,7 oppervlakte 35 m2 inhoud 93 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 220 m3/h, afvoer 140 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 220	uit 140
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X] mits max 9 personen

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : kantoor verdieping

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 9,1x8,2x2,7 oppervlakte 75 m2 inhoud 202 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 420 m3/h, afvoer 340 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 420	uit 340
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X] mits max 17 personen

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : fitnessruimte

Functie : utiliteit [ ] gemeenschapshuis [ ] sport [X] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 6,2x5,2x2,7 oppervlakte 32 m2 inhoud 87 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 260 m3/h, afvoer 210 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 260	uit 210
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]
Externe meting	ja [_]	nee [X]
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : kantine

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 14,4x8,0x2,7 oppervlakte 115 m2 inhoud 311 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 660 m3/h, afvoer 410 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 660	uit 410
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X] mits max 45 personen

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : keuken

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 5,3x2,3x2,7 oppervlakte 12 m2 inhoud 33 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 0 m3/h (overstroom), afvoer 250 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in (overstr)	uit 250
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : berging keuken

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 2,8x2,8x2,7 oppervlakte 8 m2 inhoud 21 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 0 m3/h (overstroom), afvoer 32 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in (overstr)	uit 32
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]
Externe meting	ja [_]	nee [X]
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit	**Voldoet aan RIVM aanbevelingen**
Ja [ ]	Ja [ ]
Nee, zie toelichting [X]	Nee, zie toelichting [X]

Objectnummer : 11	Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : gangkast

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 2,3x1,0x2,7 oppervlakte 2,3 m2 inhoud 6 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 0 m3/h (overstroom), afvoer 45 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in (overstr)	uit 45
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : dames / miva toilet

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 2,3x1,7x2,7 oppervlakte 4 m2 inhoud 11 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 0 m3/h (overstroom), afvoer 50 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in (overstr)	uit 50
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]
Externe meting	ja [_]	nee [X]
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Kon. Emmalaan 30 W : Leerdam

Ruimte : nummer of naam : toilet heren verdieping

Functie : utiliteit [ ] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [X] natte groep

Afmetingen : L x B x H = 4,3x3,2x2,7 oppervlakte 14 m2 inhoud 37 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: centrale LBK / WTW met een mogelijke luchtverplaatsing toe – en afvoer, ieder 4.000 m3/h. Gemeten capaciteit in ruimte toevoer 0 m3/h (overstr), afvoer 85 m3/h. Aanwezig 2 x toilet en 3 x urinoir.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[X]	capaciteit in 0	uit 85
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [ ] nee [X]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Objectnummer : 11 Datum : 24-09-2020