

Vraag d.d. : 20 februari 2025
Onderwerp : Plaatsing accu nabij De Buitengaander
Van : Twan Jansen (VVD)
Afhandeling door : Mathijs Kuijken
Afgehandeld d.d. : 24-02-2025

Vraag

Wij zijn benaderd en hebben een vraag over de accu die in en/of nabij De Buitengaander geplaatst zou worden.

Er is een project omtrent energieopslag bij De Buitengaander in Westerhoven. Helaas is dit project flink vertraagd. De intentie was om de accu binnen te plaatsen, maar de opstalverzekering liet dit niet toe. De opstalverzekering van de gemeente Bergeijk zou eisen dat de batterij buiten het gebouw in een verwarmde cabine wordt geplaatst. Hier zouden al de handen voor op elkaar zijn gekomen. Maar later bleek dat speciale brandblusapparatuur geplaatst zou moeten worden. Sindsdien zou het project stilliggen.

Ondertussen lijkt een vergelijkbaar project bij de Waterlaat in Bergeijk zonder dergelijke beperkingen te zijn uitgevoerd, waar de batterij binnen is geplaatst. Dit roept vragen op over de verschillen in veiligheidsvoorschriften en verzekeringsvoorwaarden.

Technische vraag:

Wat is de status van het project in De Buitengaander? Kan er een indicatie gemaakt worden qua tijd?

Antwoord

Op basis van de aanvullende eisen vanuit de verzekering is er contact geweest tussen gemeente, bestuur van De Buitengaander en de veiligheidsregio (VRBZO). In eerste instantie was de conclusie dat met de aanvullende eisen het nagenoeg onmogelijk was, ook gezien de extra bijkomende kosten om een batterij voor energieopslag te plaatsen.

Nu heeft er 2 weken geleden opnieuw een overleg plaats gevonden met de VRBZO en lijkt het toch mogelijk om met bepaalde voorzieningen een batterij te plaatsen, mits deze buiten geplaatst wordt. De VRBZO komt spoedig met een advies die gebruikt kan worden richting verzekering en hoogstwaarschijnlijk kan de batterij dan op korte termijn geplaatst worden.

En het is correct dat de veiligheidsvoorschriften en voorwaarden anders zijn voor een industrieterrein dan voor een gemeenschapshuis in de dorpskern.

