MEMORIE VAN ANTWOORD

Memorie van Antwoord m.b.t. gestelde vóórvragen ex. artikel 10 van de Verordening op de raadscommissie Beekdaelen 2020 van de raadsfractie **Groen Links** ten aanzien van het agendapunt ***B1*** ter behandeling in de raadscommissie van ***8 december 2022*****.**

Vraag 1

Wat wordt bedoeld met ‘bergingseis 35/45 mm‘?

Antwoord:

Dit betekent dat per m2 verhard oppervlak 45 mm regenwater op eigen terrein verwerkt dient te worden. Bij een oppervlak van 100 m2, betekent dit 4,5 m3 = 4.500 liter.

Vraag 2

Een vast bedrag van 10 euro per vierkante meter, afgekoppeld verhard oppervlak bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater, middels een voorziening naar een openbare hemelwatervoorziening (niet zijnde riool), of een andere vorm van afkoppelen passende binnen de voorwaarden. Hoe weet een burger wat een openbare hemelwatervoorziening is, of een andere vorm van afkoppelen binnen de voorwaarden? Graag enkele duidelijke voorbeelden hiervan!

Antwoord:

De burger dient een aanvraag in op welke hij/zij het regenwater wil afkoppelen, door middel van afzagen regenpijp, verwerken op eigen terrein of anderzijds. Per geval, dus maatwerk, dient gekeken te worden wat de mogelijkheden zijn.

Voorbeelden:
Indien het water via een regenwaterriool naar een nabijgelegen buffer wordt afgevoerd waar het water in de bodem kan infiltreren.
Het realiseren van een infiltratievoorziening op het eigen perceel zonder dat voldaan wordt aan de gestelde bergingseis.

In een publicatie omtrent inwerkingtreding van de stimuleringsregeling zal de gemeente aandacht besteden onder welke voorwaarden aanvrager in aanmerking komt voor de subsidie.

Vraag 3

Andere relevante vraag: Hoe wordt 1 en ander geregeld, als er regenwater van de buren via een afvoer van jouw woning wordt afgevoerd?

En kom je als huurder ook in aanmerking voor subsidie, bij afkoppelen van regenwater?

Antwoord:

De subsidieregeling is bedoeld om hemelwater van je eigen perceel af te koppelen.
De subsidieregeling is bedoeld voor perceeleigenaren. Dus als huurder kom je niet in aanmerking.

Vraag 4

Op pagina 3 van dit raadsvoorstel: Gemeente Beekdaelen kiest voor bergingseis van 45 mm per vierkante meter verhard oppervlak conform rioleringsplan.
Vervolgens kiezen we voor een af te koppelen verhard oppervlak van 30 vierkante meter per aanvraag. Waarom deze afwijking ?

Antwoord:

De gemeente Beekdaelen heeft gekozen om de bergingseis overeen te laten komen met hetgeen wordt toegepast vanuit het gemeentelijk rioleringsplan.

Er is gekozen voor een minimaal oppervlak van 30 m2 om de verhouding tussen de administratieve kosten en af te koppelen oppervlak in balans te houden.

Vraag 5

Op pagina 4 van dit raadsvoorstel: In de periode 2019 tot 2021 waren er 75 gehonoreerde aanvragen.
Waren dit de aanvragen tot aan het bereikte subsidie plafond?

Antwoord:

Dit is correct. Dit waren de aanvragen tot aan het bereikte subsidie plafond. Aanvragers na bereiken van het subsidieplafond zullen op de hoogte worden gesteld zodra de nieuwe stimuleringsregeling wordt opengesteld.