

Gemeente Moerdijk
t.a.v. dhr. van Wijngaarden
Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ Zevenbergen

Brandweer Midden- en West-Brabant
Sector Risico- en Crisisbeheersing
District Markiezen
Postbus 3208
5003 DE TILBURG

Datum 7 maart 2023
Onze referentie DVR2023-001833
Uw referentie
Uw brief van 17 februari 2023

Behandeld door Bjorn Meijlemans
Doorkiesnummer 0648931014
E-mail bjorn.meijlemans@brandweermwb.nl
Onderwerp bluswater Dintelmond

Geachte heer van Wijngaarden,

Op 17 februari 2023 ontvingen wij van u het verzoek een advies uit te brengen ten aanzien van de documenten behorende het concept bluswaterplan t.b.v. bestemmingsplan Dintelmond. Uw verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer VRMWB2023-001833.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bjorn Meijlemans bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Afdelingshoofd Risicobeheersing



Bertwin van Setten

Uitgangspunten en conclusie

Gegevens en bescheiden

Voor het beoordelen van de aanvraag is gebruik gemaakt van de volgende documenten welke op 20 april 2022 ons zijn toegezonden:

-  2023 01 27 Raadsadvies Bluswatervoorziening Dintelmond
-  Bijlage 1 Rapportage Vigiles bluswatervoorzieningen Dintelmond
-  Bijlage 2 Waterwinpunten bluswatervoorziening Dintelmond
-  Bijlage 3 Advies Brandweer externe veiligheid Dintelmond
-  Bijlage 4 Dintelmond bluswateradvies

Toetsingskader

Uw adviesverzoek is beoordeeld aan de hand van onderstaand toetsingskader:

- Afdeling 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012;
- Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uitgave 2019, Brandweer Nederland;
- Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening, Veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost, hierna te noemen Beleidsregels.
- Besluit Veiligheidsregio's en het vastgesteld beleidsdocument Dekkingsplan Brandweer Midden- en West-Brabant.

Conclusie

Wij adviseren positief op het gemaakte voorstel om de bluswatervoorziening op Dintelmond te verbeteren. Aanvullend op de nog te treffen voorzieningen adviseren wij debietmetingen uit te voeren of de daadwerkelijk opbrengst gehaald kan worden. Zoals telefonisch besproken worden de geboorde putten uitgevoerd zoals bedoeld in het document "Advisering technische uitvoering geboorde putten" versie 1.5 mei 2021.