Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant

NOTITIE GELUID

Onderwerp:	Hoogspanningstation Halsteren
Aan:	[redacted]
Van:	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
Collegiale toets:	[redacted]
Team:	Metingen en onderzoek
Status:	definitief
Datum:	27 september 2023
Zaaknummer:	2023-044041

Inleiding
In Halsteren wordt een nieuw 380/150/20 kV-station gebouwd. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingplan gemaakt. Als onderdeel van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek opgesteld uitgevoerd door Peutz: 'Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van het geprojecteerde 380/150/20 kV station Halsteren', met referentie GL/GL/FA 22105-3-RA van 25 augustus 2022 (status concept). In opdracht van omwonenden heeft adviesbureau Cauberg Huygen een second opinion uitgevoerd, waarop Peutz vervolgens weer op heeft gereageerd.

Reactie op rapport Peutz
De rapportage van het akoestisch onderzoek van Peutz is reeds beoordeeld door de OMWB in de notitie van 3 oktober 2022 (zaaknummer 2022-041878) en is in grote lijnen akkoord bevonden.

Second opinion Cauberg Huygen
Door adviesbureau Cauberg Huygen is in opdracht van een omwonende een second opinion uitgevoerd (datum 10 november 2022, referentie 09196-56910-02). Door Peutz is per mail van 24 januari 2023 inhoudelijk gereageerd op de rapportage van Cauberg(e-mail 24 januari 2023 van G. Lassche).

Peutz geeft, samengevat, aan dat Cauberg wil doen voorkomen dat de huidige systematiek die afgesproken is over hoe geluidimmissies in de omgeving bepaald worden niet toereikend is en/of deze niet in de huidige situatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt door Cauberg voorbijgegaan aan aanwezige jurisprudentie en wordt getwijfeld aan de bruikbaarheid van (algemeen geaccepteerde) richtlijnen en toetsingscriteria zoals de NSG-richtlijn en de Vercammen curve. Verder constateert Peutz dat vaak een deugdelijke onderbouwing ontbreekt bij de diverse stellingnames van Cauberg.

De OMWB kan zich in grote lijnen vinden in de reactie van Peutz op de rapportage.

Resumé
Het concept akoestisch onderzoek van Peutz van 22 augustus 2022 is door de OMWB beoordeeld en akkoord bevonden. Uit de aangeleverde stukken is af te leiden dat dit concept-onderzoek verder is uitgebreid met een maatregelenonderzoek, waarbij voor

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 10 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

iedere variant de geluidbelasting naar de omgeving is bepaald (notitie TenneT 13 oktober 2022).

De OMWB kan zich in grote lijnen vinden in de reactie van Peutz op de rapportage van Cauberg Huygen. In de rapportage van Cauberg ontbreekt vaak een deugdelijke onderbouwing bij de diverse stellingnames.

De OMWB adviseert om voor het te maken bestemmingsplan het concept-onderzoek van Peutz aan te vullen met het maatregelenonderzoek zoals opgenomen in de notitie TenneT en hierbij tevens aandacht te besteden aan de (globale) kosten van de onderzochte varianten. Hiermee kan een (betere) onderbouwing gegeven worden voor de uiteindelijk te kiezen variant.

Dit rapport is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend, maar wel aantoonbaar gecontroleerd.