

Technische vragen

Van : Aline Tuls - PvdA
Datum vraag : 10-10-25
Onderwerp : Raadsmemo museum
Commissiegriffier :
Datum antwoord : -

Vragen:

-De beschreven activiteiten in het memo gaan over het binnenklimaat voor lopende collecties en de kwaliteit in de depots. Tijdens een eerder werkbezoek bleek onder andere de brandveiligheid van de depots nu onvoldoende. Brandveiligheid wordt in het memo beschreven als iets voor een integrale langetermijnaanpak.

- Is er ook op korte termijn een mogelijkheid om de collectie te beschermen tegen brand door bijvoorbeeld het depot elders buiten het monumentale pand te lokaliseren? Kan er in de presentatie tijdens de vergadering nader in worden gegaan op dergelijke (on)mogelijkheden?

Antwoorden:

De korte termijn scenario's 1 en 2 bieden in de huidige opzet een beperkte aanpak op het terrein van de brandveiligheid.

In scenario 1 is gekeken naar korte termijn verbeteringen voor een beperkt investeringsbudget. Hierbij zijn er minimale activiteiten opgenomen voor verbetering van de brandveiligheid. In dit scenario worden 3 depots uitgehuist naar een te huren of te realiseren depotlocatie elders. Deze locatie zal dan goede brandveiligheid bieden, op hoger niveau dan de huidige depots.

In scenario 2 wordt de aanpak toegepast op een iets groter deel van het gebouwencomplex, waarmee m.n. in de compartimentering verbeteringen mogelijk zijn. De brandvoortschreiding kan daarmee vertraagd worden. In dit scenario worden 5 depots uitgehuist. Deze locatie zal dan goede brandveiligheid bieden, op hoger niveau dan de huidige depots.

In scenario 3 worden in het gehele complex verbeteringen aangebracht, waaronder volledig vervangen van de brandmeldinstallatie, verbeteringen in compartimentering en beperken brandvoortschreiding. In dit scenario worden alle depot uitgehuist. Deze locatie zal dan goede brandveiligheid bieden, op hoger niveau dan de huidige depots.

