

Commissieadvies

Datum vergadering:	Waterketen en Duurzaamheid d.d. 15 mei 2025
Agendapunt:	4.3 Investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering van het 'vervangen deel persleiding Berlicum - RWZI Vinkel' en het 'vervangen deel persleiding Neerkant - de Hutten'.
Advies:	De commissie adviseert positief. Het agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de AB-vergadering van 6 juni 2025. De fractie AWP vraagt of bekend is dat er asbest zit in de transportleiding. Antwoord DB: De leiding die we vervangen is een pvc-leiding, dus hier zit geen asbest in. De leiding ligt deels in een puinpad waarin asbesthoudend puin is aangetroffen. Om de leiding te kunnen vervangen moet dit puin worden afgegraven, het asbest houdende puin moet worden afgevoerd en er moet schone grond voor worden terug geplaatst.