

## Technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Zaaknummer: 74769-2023

Technische vraag aan team: Economie en gebiedsontwikkeling/ Planvorming en  
Ontwerp

### **Onderwerp: Bestemmingsplan Park Maashorst kamer 4 Uden**

1. Is er een elektra aansluiting aangevraagd en/of toegekend voor dit plan?

#### **Ondertekening:**

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| Datum indiening | : | 16-9-2026        |
| Fractie         | : | KOMPAS Maashorst |
| Naam indiener   | : | Bas Keijzer      |
| Einddatum       | : | 24-9-2026        |
| iBabs ID nr.    | : | 306              |

## Antwoord op technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Technische vraag aan team: Economie en gebiedsontwikkeling/ Planvorming en Ontwerp

Datum: 17-9-2026

Vraag 1: Is er een elektra aansluiting aangevraagd en/of toegekend voor dit plan?

Antwoord 1:

Voor dit plan is een aanvraag gedaan in het kader van de overgangsregeling van Enexis. Omdat er nog geen omgevingsvergunningen zijn verleend en er nog geen huisnummers zijn toegekend, kon voor de individuele kleinverbruikaansluitingen nog geen formele aanvraag worden ingediend.

Het project is vóór 1 juli aangemeld voor de overgangsregeling van Enexis. Inmiddels heeft Enexis bevestigd dat het project voldoet aan de voorwaarden van deze regeling. Momenteel wordt beoordeeld of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Zolang deze beoordeling loopt, is nog geen transportcapaciteit toegewezen.

Enexis heeft aangegeven ernaar te streven uiterlijk eind september uitsluitsel te geven over de beschikbaarheid van transportcapaciteit voor dit project. De planning van deze beoordeling ligt echter volledig bij Enexis. Hoewel wij verwachten rond dat moment meer duidelijkheid te krijgen, kunnen wij niet garanderen dat het definitieve besluit ook daadwerkelijk eind september wordt ontvangen.