[redacted]

Van: Planadvies [redacted]
Verzonden: woensdag 7 juni 2023 14:16
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Ter inzage Ontwerpbestemmingsplan Heuvelsche Velden in Beek en Donk

Categorieën: [redacted]

Hallo [redacted],

Bedankt voor de attendering op de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Heuvelsche Velden in Beek en Donk.
Onze opmerkingen op het voorontwerp zijn verwerkt zoals je hebt aangegeven in je mail d.d. 28 september 2022.

Wel heb ik nog een aandachtspunt. In de bijlage 8: watertoets is aangegeven dat er een watervergunning nodig zal zijn vanwege de toename van het verhard oppervlak en mogelijk ook voor het verleggen van b-watergangen en voor de bronbemaling bij aanleg. Dit is juist. Voor de volledigheid wil ik aangeven dat ook als er werken in de 5 meter-zone of Profiel van vrije ruimte van de A-watergang plaatsvinden deze mogelijk vergunningplichtig zijn (dit staat overigens wel in paragraaf 4.3 van de toelichting op het bestemmingsplan).

In Bijlage 8: watertoets is een bijlage opgenomen 'besprekingsverslag watertoets'. In dit verslag zijn onze namen en emailadressen opgenomen. Ik wil vragen deze te anonimiseren.

Als er vragen zijn kun je gerust contact met me opnemen

Met vriendelijke groet,

[redacted]
adviseur ruimtelijke plannen

[redacted]
W www.aaenmaas.nl/contact
Mis niets! Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice
Aanwezig: ma,di,wo,do

Waterschap Aa en Maas

veilig voldoende schoon water

[redacted]