Gemeente Borne

Gebouwenkaart


Schouwrapport

PentaRho™

2487

Leerlingenaantal

Onderwijssoort BO VO



Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

Beekpark



PentaRho™

Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	Beekpark
Brinnummer	09TI
Onderwijssoort	BO
Adres	Bongerdsweg 2 7623 AJ BORNE
Website	www.beekparkborne.nl
Telefoonnummer	074-2663313
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	Algemeen bijzonder
Leerlingenaantal	220

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	1.389
Aantal lokalen (WPO)	11
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	2008
Renovatiejaar	
Medegebruik	Nee
Energielabel	A
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	48
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	WKO met piekgasketel
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 46
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 1.144.039,00
Gemiddelde score NEN 2767 meting	3

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	1.389	1.389	1.389	1.389
Ruimtebehoefte	1.332	1.498	1.578	1.553
Verschil	57	-109	-189	-164

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	3
Bereikbaarheid	1
Bouwkundige staat	2
E- & W-installaties	3
Exterieur	2
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	3
Interieur	2
Logistieke omgeving	3
Toegankelijkheid	4
Veiligheid	2

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	1
Dakisolatie	4
Energielabel	A
Gevelisolatie	4
Verlichting	1
Vloerisolatie	4
Voorzieningen tbv opwekking	3
Warmteterugwinning	1
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	3
Constructie	6
Gevel	5
Plafond	1
Stramienmaat	6
Uitbreidingsmogelijkheden	1
Wanden	6

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	2
Licht	1
Luchtkwaliteit	2

Functionaliteit

Menselijke maat	1
Uitstraling gebouw	1
Passend onderwijs	1

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Op basis van aangeleverde metingen

3
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

- 1 = Uitstekende conditie
- 2 = Goed
- 3 = Redelijk
- 4 = Matig
- 5 = Slecht
- 6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

Beekpark bijgebouw



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker

Informatie

Vestigingsnaam	Beekpark bijgebouw
Brinnummer	09TI
Onderwijssoort	BO
Adres	Bongerdsweg 2 7623 AJ BORNE
Website	www.beekparkborne.nl
Telefoonnummer	074-2663313
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	Algemeen bijzonder
Leerlingenaantal	

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	397
Aantal lokalen (WPO)	
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	2022
Renovatiejaar	
Medegebruik	Nee
Energielabel	A+++++
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	via hoofdgebouw
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	Aardgasvrij
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 16
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 1.072.500,00
Gemiddelde score NEN 2767 meting	1

Beekpark Bijgebouw heeft een afwijkende boekwaarde peildatum (per 31-12-2024).

Leerlingenprognose

De totale tellingen en prognoses van de gehele locatie staan onder "Beekpark".

Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	397	397	397	397
Ruimtebehoefte				
Verschil				

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	1
Bereikbaarheid	1
Bouwkundige staat	1
E- & W-installaties	1
Exterieur	1
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	3
Interieur	1
Logistieke omgeving	3
Toegankelijkheid	1
Veiligheid	2

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	1
Dakisolatie	1
Energielabel	A+++++
Gevelisolatie	1
Verlichting	1
Vloerisolatie	1
Voorzieningen tbv opwekking	1
Warmteterugwinning	1
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	1
Constructie	1
Gevel	1
Plafond	1
Stramienmaat	1
Uitbreidingsmogelijkheden	1
Wanden	1

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	2
Licht	1
Luchtkwaliteit	2

Functionaliteit

Menselijke maat	1
Uitstraling gebouw	2
Passend onderwijs	1

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Op basis van aangeleverde metingen

1
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

- 1 = Uitstekende conditie
- 2 = Goed
- 3 = Redelijk
- 4 = Matig
- 5 = Slecht
- 6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

De Optimist



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	De Optimist
Brinnummer	08LL
Onderwijssoort	BO
Adres	Fioringras 4 7623 DR BORNE
Website	www.deoptimistborne.nl
Telefoonnummer	074-2672050
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	Rooms-Katholiek
Leerlingenaantal	319

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	1.846
Aantal lokalen (WPO)	20 (twee lokalen voor kdv, niet ontrokken uit WPO)
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	1985
Renovatiejaar	
Medegebruik	ja: Ludiek, koor, stembureau
Energielabel	G
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	26
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	12
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 87
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 960.597,08
Gemiddelde score NEN 2767 meting	3

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	2.638	2.638	2.638	2.638
Ruimtebehoefte	1.759	1.729	1.795	1.845
Verschil	879	909	843	793

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Sint Aegidius
Sint Stephanus



PentaRho™

Voorpagina
Gebouwenkaart
Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	3
Bereikbaarheid	1
Bouwkundige staat	3
E- & W-installaties	3
Exterieur	3
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	3
Interieur	2
Logistieke omgeving	2
Toegankelijkheid	4
Veiligheid	3

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	4
Dakisolatie	5
Energielabel	G
Gevelisolatie	5
Verlichting	2
Vloerisolatie	5
Voorzieningen tbv opwekking	3
Warmteterugwinning	6
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	3
Constructie	5
Gevel	5
Plafond	2
Stramienmaat	6
Uitbreidingsmogelijkheden	4
Wanden	6

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	6
Licht	3
Luchtkwaliteit	6

Functionaliteit

Menselijke maat	4
Uitstraling gebouw	5
Passend onderwijs	4

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Op basis van aangeleverde metingen

3
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

De Vonder - De Horsten



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	De Vonder - De Horsten
Brinnummer	28CY
Onderwijssoort	BO
Adres	Aakamp 1 7623 XH BORNE
Website	www.de-vonder.nl
Telefoonnummer	074-2664229
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	Rooms-Katholiek
Leerlingenaantal	314

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	2.494
Aantal lokalen (WPO)	18
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	2023
Renovatiejaar	
Medegebruik	Ja: Ludiek en RT
Energielabel	A+++
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	41
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	Aardgasvrij
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 46
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 7.733.029,40
Gemiddelde score NEN 2767 meting	1

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	2.494	2.494	2.494	2.494
Ruimtebehoefte	1.779	2.076	2.272	2.217
Verschil	715	418	222	277

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	1
Bereikbaarheid	2
Bouwkundige staat	1
E- & W-installaties	1
Exterieur	1
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	1
Interieur	1
Logistieke omgeving	3
Toegankelijkheid	1
Veiligheid	2

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	1
Dakisolatie	1
Energielabel	A+++
Gevelisolatie	2
Verlichting	1
Vloerisolatie	1
Voorzieningen tbv opwekking	1
Warmteterugwinning	1
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	3
Constructie	1
Gevel	1
Plafond	1
Stramienmaat	1
Uitbreidingsmogelijkheden	1
Wanden	1

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	2
Licht	1
Luchtkwaliteit	1

Functionaliteit

Menselijke maat	3
Uitstraling gebouw	1
Passend onderwijs	5

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Geen gegevens ontvangen, score gebaseerd op bouwjaar

1
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

- 1 = Uitstekende conditie
- 2 = Goed
- 3 = Redelijk
- 4 = Matig
- 5 = Slecht
- 6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

De Vonder - De Veste



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	De Vonder - De Veste
Brinnummer	28CY
Onderwijssoort	BO
Adres	H.F. Roetgerinklaan 1 7623 AX BORNE
Website	www.de-vonder.nl
Telefoonnummer	074-2664229
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	Rooms-Katholiek
Leerlingenaantal	346

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	2.500
Aantal lokalen (WPO)	17
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	2015
Renovatiejaar	
Medegebruik	Ja: Ludiek
Energielabel	A+++
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	geen gegevens beschikbaar
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	geen gegevens beschikbaar
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 52
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 2.582.699,77
Gemiddelde score NEN 2767 meting	1

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	2.500	2.500	2.500	2.500
Ruimtebehoefte	1.940	2.262	2.479	2.423
Verschil	560	238	21	77

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	1
Bereikbaarheid	3
Bouwkundige staat	1
E- & W-installaties	1
Exterieur	2
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	1
Interieur	1
Logistieke omgeving	2
Toegankelijkheid	1
Veiligheid	2

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	1
Dakisolatie	1
Energielabel	A+++
Gevelisolatie	2
Verlichting	1
Vloerisolatie	2
Voorzieningen tbv opwekking	1
Warmteterugwinning	1
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	3
Constructie	1
Gevel	5
Plafond	1
Stramienmaat	1
Uitbreidingsmogelijkheden	6
Wanden	3

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	2
Licht	1
Luchtkwaliteit	1

Functionaliteit

Menselijke maat	4
Uitstraling gebouw	1
Passend onderwijs	5

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Geen gegevens ontvangen, score gebaseerd op bouwjaar

1
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

- 1 = Uitstekende conditie
- 2 = Goed
- 3 = Redelijk
- 4 = Matig
- 5 = Slecht
- 6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

De Wheele



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	De Wheele
Brinnummer	11KS
Onderwijssoort	BO
Adres	Welemanstraat 21 7622 HB BORNE
Website	www.de-wheele.nl
Telefoonnummer	074-2661804
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	Rooms-Katholiek
Leerlingenaantal	307

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	3.375
Aantal lokalen (WPO)	18 (één lokaal van 49m²)
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	2011
Renovatiejaar	
Medegebruik	Ja: PMT en Ludiek
Energielabel	A
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	49
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	4
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 42
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 2.462.905,19
Gemiddelde score NEN 2767 meting	2

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	3.375	3.375	3.375	3.375
Ruimtebehoefte	1.714	1.679	1.689	1.694
Verschil	1.661	1.696	1.686	1.681

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	2
Bereikbaarheid	2
Bouwkundige staat	1
E- & W-installaties	2
Exterieur	2
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	2
Interieur	2
Logistieke omgeving	2
Toegankelijkheid	1
Veiligheid	2

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	1
Dakisolatie	4
Energielabel	A
Gevelisolatie	4
Verlichting	1
Vloerisolatie	4
Voorzieningen tbv opwekking	2
Warmteterugwinning	1
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	1
Constructie	5
Gevel	5
Plafond	1
Stramienmaat	6
Uitbreidingsmogelijkheden	4
Wanden	6

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	1
Licht	1
Luchtkwaliteit	1

Functionaliteit

Menselijke maat	3
Uitstraling gebouw	5
Passend onderwijs	2

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Op basis van aangeleverde metingen

2
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

Flora



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	Flora
Brinnummer	10FY
Onderwijssoort	BO
Adres	Meidoornhof 2 7621 CL BORNE
Website	www.basisschoolflora.nl
Telefoonnummer	074-2672030
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	Rooms-Katholiek
Leerlingenaantal	161

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	1.610
Aantal lokalen (WPO)	8
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	1971
Renovatiejaar	2006
Medegebruik	Ja: Cladans, Kentalis, RID, logopedie
Energielabel	G
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	30
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	4
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 49
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 191.888,67
Gemiddelde score NEN 2767 meting	3

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	1.610	1.610	1.610	1.610
Ruimtebehoefte	1.015	1.035	1.060	1.090
Verschil	595	575	550	520

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	3
Bereikbaarheid	2
Bouwkundige staat	2
E- & W-installaties	2
Exterieur	3
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	2
Interieur	3
Logistieke omgeving	2
Toegankelijkheid	1
Veiligheid	2

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	6
Dakisolatie	6
Energielabel	G
Gevelisolatie	6
Verlichting	3
Vloerisolatie	6
Voorzieningen tbv opwekking	3
Warmteterugwinning	6
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	1
Constructie	2
Gevel	5
Plafond	1
Stramienmaat	
Uitbreidingsmogelijkheden	2
Wanden	6

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	6
Licht	5
Luchtkwaliteit	6

Functionaliteit

Menselijke maat	5
Uitstraling gebouw	4
Passend onderwijs	5

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Op basis van aangeleverde metingen

3
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

- 1 = Uitstekende conditie
- 2 = Goed
- 3 = Redelijk
- 4 = Matig
- 5 = Slecht
- 6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

Het Twickel College



PentaRho™

Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	Het Twickel College
Brinnummer	19HG
Onderwijssoort	VO
Adres	Welemanstraat 51 7622 HB BORNE
Website	www.carmelhengelo.nl
Telefoonnummer	074-2654081
Schoolbestuur	Stichting Carmelcollege
Denominatie	Bijzonder
Leerlingenaantal	342

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	4.280
Aantal lokalen (WPO)	
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	1968
Renovatiejaar	2015
Medegebruik	Nee
Energielabel	
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	0,032 GJ/m2 BVO
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	0,265 GJ/m2 BVO
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 57
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 3.360.000,00
Gemiddelde score NEN 2767 meting	1

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	4.280	4.280	4.280	4.280
Ruimtebehoefte	1.998	1.867	1.855	1.763
Verschil	2.282	2.413	2.425	2.517

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	1
Bereikbaarheid	2
Bouwkundige staat	1
E- & W-installaties	1
Exterieur	1
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	2
Interieur	2
Logistieke omgeving	2
Toegankelijkheid	
Veiligheid	

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	2
Dakisolatie	4
Energielabel	Niet bekend
Gevelisolatie	2
Verlichting	1
Vloerisolatie	2
Voorzieningen tbv opwekking	2
Warmteterugwinning	1
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	6
Constructie	2
Gevel	
Plafond	1
Stramienmaat	
Uitbreidingsmogelijkheden	5
Wanden	3

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	3
Licht	1
Luchtkwaliteit	2

Functionaliteit

Menselijke maat	4
Uitstraling gebouw	1
Passend onderwijs	3

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Geen gegevens ontvangen, score gebaseerd op bouwjaar

1
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

- 1 = Uitstekende conditie
- 2 = Goed
- 3 = Redelijk
- 4 = Matig
- 5 = Slecht
- 6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

Nieuwbouw Borne-West



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	Nieuwbouw Borne-West
Brinnummer	
Onderwijssoort	BO
Adres	Anemoon 26 7621 AZ BORNE
Website	
Telefoonnummer	
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	
Leerlingenaantal	303

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	1.966
Aantal lokalen (WPO)	
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	2025
Renovatiejaar	
Medegebruik	ja: Stichting Kids Vooruit en kinderopvang Duimelot Zenderen bv
Energielabel	
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	0
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	Aardgasvrij
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 0
Boekwaarde per 01-01-2023	
Gemiddelde score NEN 2767 meting	

Leerlingenprognose



De tellingen en prognoses zijn die van 't Oldhof en Jan Ligthart bij elkaar opgeteld.

Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit		1.966	1.966	1.966
Ruimtebehoefte	1.779	1.865	1.910	1.961
Verschil	-1.779	101	56	6

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

Sint Aegidius



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	Sint Aegidius
Brinnummer	06IN
Onderwijssoort	BO
Adres	Hertmerweg 26 7626 LW HERTME
Website	www.aegidiusschool.nl
Telefoonnummer	074-2664946
Schoolbestuur	Stichting Brigantijn
Denominatie	Rooms-Katholiek
Leerlingenaantal	65

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	785
Aantal lokalen (WPO)	4
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	1929
Renovatiejaar	1969
Medegebruik	Nee
Energielabel	G
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	14
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	7
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 46
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 7.766,91
Gemiddelde score NEN 2767 meting	3

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	785	785	785	785
Ruimtebehoefte	517	502	492	502
Verschil	268	283	293	283

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	3
Bereikbaarheid	2
Bouwkundige staat	2
E- & W-installaties	1
Exterieur	2
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	2
Interieur	2
Logistieke omgeving	2
Toegankelijkheid	2
Veiligheid	3

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	6
Dakisolatie	6
Energielabel	G
Gevelisolatie	6
Verlichting	
Vloerisolatie	6
Voorzieningen tbv opwekking	6
Warmteterugwinning	6
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	1
Constructie	5
Gevel	5
Plafond	2
Stramienmaat	6
Uitbreidingsmogelijkheden	6
Wanden	6

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	6
Licht	3
Luchtkwaliteit	6

Functionaliteit

Menselijke maat	3
Uitstraling gebouw	3
Passend onderwijs	3

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Op basis van aangeleverde metingen

3
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

- 1 = Uitstekende conditie
- 2 = Goed
- 3 = Redelijk
- 4 = Matig
- 5 = Slecht
- 6 = Zeer slecht

Beekpark
Beekpark bijgebouw
De Optimist
De Vonder - De Horsten
De Vonder - De Veste
De Wheele
Flora
Het Twickel College
Nieuwbouw Borne-West
Sint Aegidius
Sint Stephanus

Sint Stephanus



PentaRho™
Voorpagina
Schouwrapport
Duurzaamheidsvergelijker


Informatie

Vestigingsnaam	Sint Stephanus
Brinnummer	03RC
Onderwijssoort	BO
Adres	Sint Stephanusstraat 3 7625 PH ZENDEREN
Website	www.stephanuszenderen.nl/
Telefoonnummer	074-2662583
Schoolbestuur	Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
Denominatie	Rooms-Katholiek
Leerlingenaantal	103

Gebouwgegevens

Aantal m2 bvo	1.174
Aantal lokalen (WPO)	8
Bouwaard	permanent
Bouwjaar	1965
Renovatiejaar	
Medegebruik	Nee
Energielabel	C
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(in kwh electra)	13
Energieverbruik 2024 per m2 bvo(m3 gas)	8
Gemiddelde onderhoudskosten per m2 bvo/jaar over 40 jaar (excl. buitenruimten)	€ 50
Boekwaarde per 01-01-2023	€ 67.614,07
Gemiddelde score NEN 2767 meting	3

Leerlingenprognose



Capaciteit en ruimtebehoefte (in m² bvo)

	2025	2030	2035	2040
Capaciteit	1.174	1.174	1.174	1.174
Ruimtebehoefte	723	728	748	758
Verschil	451	446	426	416

- Beekpark
- Beekpark bijgebouw
- De Optimist
- De Vonder - De Horsten
- De Vonder - De Veste
- De Wheele
- Flora
- Het Twickel College
- Sint Aegidius
- Sint Stephanus



PentaRho™

- Voorpagina
- Gebouwenkaart
- Duurzaamheidsvergelijker

Technische kwaliteit

Algemeen	3
Bereikbaarheid	1
Bouwkundige staat	2
E- & W-installaties	2
Exterieur	3
Fietsbereikbaarheid en opstelplaats fietsen	1
Interieur	2
Logistieke omgeving	3
Toegankelijkheid	2
Veiligheid	4

Duurzaamheid

Beglazing/kozijnen	5
Dakisolatie	6
Energielabel	C
Gevelisolatie	6
Verlichting	2
Vloerisolatie	6
Voorzieningen tbv opwekking	6
Warmteterugwinning	6
Overige voorzieningen	

Flexibiliteit

Brandcompartimenten	4
Constructie	5
Gevel	5
Plafond	1
Stramienmaat	6
Uitbreidingsmogelijkheden	6
Wanden	6

Gezond gebouw

Akoestiek	2
Binnentemperatuur	6
Licht	3
Luchtkwaliteit	3

Functionaliteit

Menselijke maat	4
Uitstraling gebouw	6
Passend onderwijs	6

Opmerkingen

Opmerkingen Binnentemperatuur

Op basis van aangeleverde metingen

3
Gemiddelde NEN score

Scorelijst

- 1 = Uitstekende conditie
- 2 = Goed
- 3 = Redelijk
- 4 = Matig
- 5 = Slecht
- 6 = Zeer slecht