

## Beantwoording Raadsragen

|                 |                                          |                     |                                       |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Onderwerp:      | Water en riolering                       | Datum antwoord:     | 24 oktober 2023                       |
| Type vraag:     | Technische vraag t.b.v. commissie / raad |                     |                                       |
| Datum vraag:    | 18 oktober 2023                          | Portefeuillehouder: | de heer P.J.M. van de Noort wethouder |
| Gesteld door:   | J. van Dommelen / Samenwerking           |                     |                                       |
| Registratienr.: | 23.18844 / Z22003023                     |                     |                                       |

### Vraag

Samenwerking Reusel De Mierden heeft enkele vragen naar aanleiding van het voorliggende voorstel.

Hoeveel riool overstorten zijn er in onze gemeente?

De riool overstorten zijn die voorzien van een retentievijver of wordt er direct geloosd op het oppervlaktewater?

Indien er nog riool overstorten zijn die direct op het oppervlaktewater zijn aangesloten, op welke termijn wordt er een retentievijver aangelegd?

Verschillende groenstroken zijn direct aangesloten op de weg, hierdoor komt bij overvloedige regenval veel water in het riool terecht. Kunnen de groenstroken ontsloten worden met een verlaging waardoor het water niet direct in het riool terecht komt?

Vorig jaar is er een actie van regentonnen geweest. Een succes. Toch zijn er nog veel huizen waarvan het regenwater via regenpijpen naar het riool gaan, er zijn mogelijkheden om deze af te koppelen zonder dat het riool aangepast moet worden. Is de gemeente bereid om wederom een actie op touw te zetten om regenwater af te koppelen van het riool?

### Antwoord

1. In bijlage 2 van het programma is een volledig overzicht van alle overstorten opgenomen met daarbij de bijbehorende achterliggende retentie. GEM staat voor de gemengde overstorten waar vuilwater vrijkomt. Niet achter alle overstorten zit een randvoorziening/retentie. Dit zijn vaak de nooduitlaten van bijvoorbeeld gemalen, welke alleen in werking treden als bijvoorbeeld het gemaal uitvalt. Gezien er ook signalering op de gemalen zit, is het risico op overstorten erg laag en de aanleg van een retentie niet doelmatig. Verder zijn er binnen de kernen enkele overstorten waar geen retentie achter zit, een deel van deze wordt ook gemonitord door het waterschap. Deze storten relatief heel weinig over waardoor ook hier de afweging is gemaakt geen retentie aan te leggen.

2. Dat kan en bij het ontwerpen van de openbare ruimte (herinrichtingen of nieuwe ontwikkelingen) wordt deze mogelijkheid vaak wel bekeken. Waar het kan passen we het toe, maar soms wordt er vanuit bijv. verkeersveiligheid voor gekozen om dit niet te doen. Dit wegen we per casus af.

3. Regentonnen hebben maar een beperkte bergingscapaciteit en lopen snel vol. Als het overtollige water alsnog naar het riool gaat dan is de bijdrage aan het afkoppelen vrij gering. Daarom is er nog geen specifieke nieuwe regentonnenactie gepland, maar wordt in de communicatiestrategie die we aan het opstellen zijn eerst naar andere acties gekeken. Mocht er bij de doelgroepen uit de communicatiestrategie de wens bestaan voor het uitdelen van regentonnen, dan kan dat overwogen worden binnen de strategie.

