

Individuele vragen

Fractie Onafhankelijk Moerdijk
Naam De heer R.C.G. Tellekamp

Kenmerk 01129 IR
Datum 20 januari 2026

Onderwerp Gebouwen in winterse weersomstandigheden

Geachte heer Tellekamp,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende individuele vragen aan.

- 1) *Heeft het college zicht op openbare gebouwen in onze gemeente die kwetsbaar zijn bij zware weersomstandigheden?*

Ja, het college heeft zicht op openbare gebouwen binnen onze gemeente die mogelijk kwetsbaar zijn bij zware weersomstandigheden. Er is in beeld welke gebouwen een grote dakoverspanning hebben. Dit is een factor in gevoeligheid voor een zware dakbelasting, bijvoorbeeld door extreme regen of sneeuwval. Bekend is ook dat deze gebouwen zijn gebouwd conform de wettelijke constructie-eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Daardoor voldoen zij aan de nu geldende veiligheidsnormen. Daarnaast, om een te grote waterbelasting op het dakvlak te vermijden, zijn de panden voorzien van noodoverlopen. Deze hebben als doel om waterophoping, bijvoorbeeld door een verstopte hemelwaterafvoer, te voorkomen.

- 2) *Zo ja, welke acties zijn of worden uitgevoerd om te voorkomen dat bezoekers verwondingen of nog erger oplopen bij bezoek aan deze gebouwen als gevolg van niet toereikende dakconstructies?*

Allereerst, zoals in de beantwoording van vraag 1 aangegeven, hebben wij geen indicaties voor 'niet toereikende dakconstructies'. Indien er sprake zou zijn van een mogelijke kritieke situatie dan worden passende maatregelen getroffen om de veiligheid van bezoekers te waarborgen. Deze maatregelen kunnen variëren van het afzetten van een gebied en het plaatsen van tijdelijke ondersteuning tot een volledige ontruiming en afsluiting van het gebouw. Er is geen aanleiding om dergelijke maatregelen te nemen, omdat alle betreffende gebouwen voldoen aan de wettelijke constructie-eisen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Daarnaast hebben wij, als extra maatregel, tijdens de hevige sneeuwval van afgelopen week meerdere locaties laten bezoeken door een bouwdeskundige. Daarbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

3) *Welke extra eisen zijn gesteld bij de bouw van nieuwe openbare gebouwen, als bijvoorbeeld de nieuwe sporthal in Zevenbergen, als het gaat om dakbelasting?*

De vraag is door gesteld aan de constructeur van de nieuwe sporthal in Zevenbergen en deze geeft onderstaande terugkoppeling:

- De daken zijn berekend op (sneeuw)belasting volgens de vigerende normen (sneeuwbelasting van 56 kg/m²).
- Voor de lage daken is conform de daarvoor geldende normen rekening gehouden met (deels) hogere sneeuwbelasting vanwege opwaaien en afglijden.
- Tevens zijn de daken berekend op een belasting uit personen i.v.m. onderhoud/herstel van 1 kN/m² op een oppervlak van 10 m². Dit betekent, dat alle stalen dakplaten minimaal op 1 kN/m² (100 kg/m²) zijn berekend.
- Een sporthal valt onder gevolgklasse CC2. Dit houdt in, dat de hierboven genoemde waardes zijn vermenigvuldigd met een belastingfactor van 1,5.

4) *Wanneer kan het college de raad hierover informeren?*

De vragen 1, 2 en zijn hierbij beantwoord.

Met vriendelijke groet,



S. Elseman
gemeentesecretaris