

Vragen Commissie

Commissie en datum: Ruimte 20 november 2023

Datum indienen vragen: 17 november 2023

Aan de voorzitter van de raad,

Steller vragen en fractie: Simon Wessels, **GroenLinks**

Onderwerp: 3.7 Verordening Waterberging 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1.

Artikel 2:1 4b zegt dat de hemelwaterberging zo wordt ontworpen “dat deze weer voor 100% beschikbaar is binnen 48 uur na de bui”. Dit lijkt ons juridisch te vaag. Welke bui dan?

Beter lijkt ons:

“dat deze na volledige vulling binnen 48 uur weer 100% beschikbaar is”.

Wat vindt u daarvan?

Ook stellen we voor toe te voegen: ook bij de hoogste grondwaterstand.

2.

In de Toelichting Verordening, bij de Artikelsgewijze toelichting staat bij:

Artikel 2.4 de formule voor de berekening bevat een fout, er staat $50\text{m}^2 \times 60/100 \text{ m}^1 = 3\text{m}^3$

Dat moet zijn $50 \text{ m}^2 \times 60/1000 \text{ m}^1 = 3 \text{ m}^3$.

Bent u dit met ons eens?

3. Artikel 2.5 zegt dat een “noodoverlaat” aanwezig moet zijn. Gezien de begripsomschrijvingen in de Verordening, denken wij dat hier “overloopvoorziening” had moeten staan. Omdat dat wat anders is, denken wij dat in dit geval geen toestemming nodig is. Denkt u dat ook?

Toelichting:

Ad 2. $1 \text{ mm} = 1/1000 \text{ m}^3$ en niet $1/100$

Ad 3. In de begrippenlijst is “Noodoverlaat” gedefinieerd als “een externe overstortput waarbij overtollig water uit een rioolstelsel kan stromen en “Overloopvoorziening” als een voorziening

voor het uitlaten van een overschot aan regenwater.

Datum beantwoording:

Antwoord: