

Raadsvergadering 27 mei 2025

Betreft: A.5.c Hoogspanningslijn Dodewaard - Doetinchem

Bij de behandeling van de gebiedsvisie Biezenkampen op 10 december 2024 kwam een door ons en Groen Links ingediend amendement aan de orde met betrekking tot de magneetveldzone. Gelet op de reactie destijds van de wethouder is het betreffende amendement ingetrokken. In kennisgeving A.5.c (hoogspanningslijn Dodewaard – Doetinchem) staat in de reactie van de minister dat er onderzoek gedaan zal worden naar de magneetveldzone (zoals overigens ook in het amendement stond). Naar aanleiding van de reactie van de minister hebben wij de volgende vragen:

1. Is duidelijk wanneer de resultaten van dit onderzoek bekend zijn?

Nee, het is niet duidelijk wanneer de resultaten bekend zijn. Het ministerie voert momenteel de onderzoeken uit voor de opwaardering van de 380 kV hoogspanningslijn Dodewaard-Doetinchem. Het onderzoek naar de magneetveldzone maakt hier onderdeel van uit.

2. Zo niet, kan dan bespoedigd worden dat de resultaten bekend zijn voordat het stedenbouwkundig plan voor Biezenkampen wordt vastgesteld?

Het onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de opwaardering van de hoogspanningslijn. Het onderzoek is voor het stedenbouwkundig plan Biezenkampen niet noodzakelijk, omdat voldaan wordt aan de standaard afstanden van het RIVM. Met betrekking woningbouw wordt in stedenbouwkundig plan rekening gehouden met deze zone.

3. Klopt onze conclusie dat de carnavalsloods binnen de magneetveldzone kan worden gerealiseerd?

Ja, de conclusie is correct. Op basis van het voorzorgbeleid is het mogelijk om de carnavalsloods binnen de magneetveldzone te realiseren. Inpassing van de loods zal plaatsvinden in het stedenbouwkundig plan en later het wijzigingsbesluit omgevingsplan op basis van ETFAL. Bij de vergunningverlening zal de gebruikelijke toets door de gemeente en overige beoordelende instanties (VGGM, Waterschap etc.) plaatsvinden.

Mag schriftelijk