Beantwoording technische vragen (VVD) Vastgoed – en accommodatiebeleid 2024:

-Wordt er bij een NEN 2767 keuring ruimte gelaten aan de auditor om vrije opmerkingen te maken (buiten het protocol)?
Dat wordt zeker gedaan en deze opmerkingen worden in overleg met de gebouwbeheerder en vastgoedmanager opgenomen in het MJOP.
- Voert de gemeente ook andere bouwkundige keuringen uit buiten de NEN 2767?
Niet in het kader van het onderhoud, maar wel als er evt een pand aangekocht gaat worden.
- Vindt er monitoring plaats van storingen en degradatie van assets?
Ja, deze vindt plaats in Topdesk en Axxerion. De objecten worden periodiek bezocht en geïnspecteerd.

26-06-2024