Vergadering: Commissievergadering 21-09-2021

Vaststelling Waterketenplan Noord 2021-2025 en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas 2022-2026 (2021-059)

	Schriftelijke beantwoording vragen van: Mevrouw J. Hesen (fractie VVD):

Antwoord: in groen

1. Hoe lang gaat dit plan gelden?
   Het GRP 2022-2026 is geldig van 2022 tot en met 2026
2. Voorbeelden van klimaatadaptief? Buffering rivier/ bleekwater.
   Met klimaatadaptief wordt bedoeld dat er rekening wordt gehouden met extreme neerslag, droogte en hittestress aangevuld met biodiversiteit. Hiervoor zijn scenario's uitgevoerd, zie klimaatatlas van Waterpanel Noord.
3. Hoe schoon moet water zijn? Waar onderzoekt men op? Ook medicijnen?1.1
   Dit is afhankelijk van het ontvangende omgeving en oppervlaktewater. De omgeving mag niet verslechteren door overstortend (riool)water. Zie ook bijlage 8.
4. Welke acties zijn hierop als gemeente ondernomen? Is dit haalbaar?
   In samenspraak me de waterketenpartners wordt de situatie per overstort gemonitord en daar waar nodig worden maatregelen getroffen, o.a. aanleg gescheiden stelsel.
5. 1.2 vraag kunt u een voorbeeld geven van hoeveel geld bespaard wordt per jaar met deze werkwijze?
   Door gezamenlijk op te treden en werk op de markt te zetten wordt volume aanbesteding behaald. Door 1 partner als penvoerder aan te wijzen en de werkzaamheden in een kleine werkgroep uit te voeren, worden er ook ambtelijke uren bespaard.
6. 1.3 hoe heeft u dit in Omgevingsvisie meegenomen?
   In de omgevingsvisie worden de beleidsdoelen verankerd. Door hier samen in op te trekken, kunnen de gemeenschappelijke doelen (gezondheid en leefbaarheid) beter behaald worden.
7. Zijn hier ook afspraken over?
   Door het vaststellen van dit waterketenplan zijn er beleidsmatige afspraken gemaakt.
8. 1.4 kaderrichtlijn water: hoeveel riooloverstorten heeft onze gemeente nog? Waar? Wanneer staat op planning deze te saneren ikv Kaderrichtlijn Water?
   Zie bijlage 6.
   Afhankelijk van de opgave worden er maatregelen genomen. Hiervoor is geld opgenomen in het GRP.
9. Welke kosten zijn hiermee gemoeid?
   Zie tabel 6.4, maatregelen Kader Richtlijn Water (KRW)
10. Pg 15 behalve Meyel wordt riool afgevoerd naar Venlo?
    Ja
11. Heeft Meijel zelf rioolafwaterzuivering? Of wat wordt bedoeld?

Ja

12. 2.2 pg 15 sweco rapport maatregelen overstorten ikv KRW planning lastig te halen?
    Ja, zie motivatie pagina 15, punt 2.2.
13. Hoeveel kosten mee gemoeid?
    Zie antwoord vraag 10
14. Pg 18 3.2. Schema nieuwe stoffen in afvalwater wat wordt daarmee bedoeld
    Stoffen waar tot op heden nog geen onderzoek of monitoring op plaats heeft gevonden.
15. Pg gemeentelijke zorgplicht qua water borgen in Omgevingswet?
    Dit zit in de bruidsschat.
16. Kunt u aangeven wat daarmee wordt bedoeld evt via voorbeeld?
    In het omgevingsplan kunnen regels voor burgers en bedrijven opgenomen worden, die voortvloeien uit visie of programma, nodig zijn als we onze doelen niet helemaal zelf kunnen bereiken en/of soms verplicht zijn vanwege instructieregels van het Rijk of provincie. Alles locatiegericht.
17. Waterketenplan horen hier buffering van water gemeentesloten ook toe ? Pg 19
    Waterketenplan heeft betrekking over de gehele waterketen, dus ook de gemeentelijk sloten.
18. Waterketenplan ambities zelfde als in gem rioleringsplan?
    Ja, onze ambities versterken elkaar.
19. 3.2.4 hoort buffering water (bijv met hoosbuien) hierbij?
    Verzoek om nadere duiding van de vraag. Het bufferen van water behoort altijd tot een van de mogelijkheden.
20. Pg 20/51
    Verzoek om nadere duiding van de vraag.
21. Pg 24/51 als er nadelige gevolgen zijn van grondwaterstanden, is hier een nulmeting van gedaan of per gebied bekend?
    Voor het opstellen van een omgevingsplan dient er naderonderzoek gedaan te worden naar o.a. de grondwaterstand.
22. Pg 27 grondwaterpeil Waterschap Limburg. Is hier een overzicht met nulmetingen van? Of hoe lang heeft men dit in beeld?
    Met onze waterketenpartners zijn we bezig een regionaal grondwatermeetnetwerk te realiseren om een beter beeld te krijgen t.b.v. klimaatadaptatie.
23. 29 riooloverstorten (extern) wanneer allemaal gesaneerd?
    Niet noodzakelijk, zie antwoord vraag 9. Wanneer ze voldoen aan eisen die gesteld worden via Kader Richtlijn Water (KRW), zie ook bijlage 5.
24. Allemaal van gemeente?
    Ja
25. 29 woningen ontheffing . Zijn deze voorzien van IBA's?pg 31
    Indien geen IBA dan septictank of een andere oplossing waarvoor vrijstelling gegeven is.
26. 5.5 vraag klachten..
    Komen er ook klachten over ratten en / of bevers?
    Daar waar het riolering betreft, ja.
27. Pg 38 onderzoeken naar droogte , kennisontwikkeling en ontwikkelen aanpak? Wordt er ook onderzocht naar combinaties hiervan integrale aanpak?
    Altijd werk met werk maken is uitgangspunt.
28. Relinen werkt dit ook goed mbt gebruik riool? Of is dit uitstel tot groot onderhoud?
    Dit is een van de manieren om onderhoud te plegen, afweging is bijvoorbeeld sparen bomen en/of wegdek.
29. Pg 40/51.Kerkstraat Meyel schrijffout.
    Meijel

30. Pg 41/ 51 betekent de samenwerking van WL/ gemeenten in schema dat we ook misschien meer moeten gaan bijdragen aan de tekorten van Waterzuiveringsbedrijf Waterschap gezien de tekorten daar?
    Nee, de genoemde bedragen voor Kader Richtlijn Water zijn voor maatregelen projecten Peel en Maas.
31. Wat bedoeld men met natuurinclusief bouwen?
    Dit is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd in ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.
32. Pg Grondwatermeetpunten hoeveel hebben we er en hoeveel moeten erbij komen?
    Er wordt op dit moment een regionaal netwerk. In iedere kern zijn een aantal peilbuizen voorzien. Na gelang behoefte wordt het netwerk uitgebreid.
33. Word ook gekeken waar Rijkswaterstaat / Waterschap Limburg er hebben zodanige 3 dubbel wordt? Wordt ook naar hetzelfde gemeten? Samenwerking lijkt me hier goed. Pg 43.
    Het meetraster is samen met de waterketenpartners opgesteld.
34. Hoe schoon moet water worden? Heeft men een basisnorm hiervoor bij alle partners?
    Bijlagen
    Zie antwoord vraag 3.
35. Wat betekent BBL voor straatnamen riool etc graag uitleg schema's?
    BBL staat voor bergbezinkleiding (een voorziening om afvalwater tijdelijk te bergen).
36. Pg 36 bijlagen mis hier plaatsen stuwtjes voor buffering water?
    Verzoek om nadere duiding van de vraag.
37. Hoeveel wil onze gemeente er plaatsen en waar?
    Indien dit het project boerenstuwen van het waterschap betreft, dan werken we hier aan mee, maar plaatsen en onderhouden niet zelf.