Bijlage bestuurlijk voorstel Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Roermond

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste inhoudelijke veranderingen opgenomen als gevolg van de Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Roermond.

Onderwerp	Was	Wordt
Document of plan waarin de regels voor de afvoer van hemel- en grondwater zijn vastgelegd.	In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), de technische inrichtingseisen Roermond (TIR) en in diverse bestemmingsplannen waarvan de regels uiteenlopen per plan.	Eenduidige regels in de verordening. Geen versnippering van regels.
Regels voor de lozing van grondwater.	Geen of nauwelijks regels.	Eenduidige regels in de verordening.
Regels voor de lozing van hemel- en grondwater op het riool in het buitengebied.	Er wordt teruggevallen op de beginselen voor het doelmatig kunnen beheren van de betreffende rioolsystemen (geen harde regels).	Eenduidige regels in de verordening.
Eisen voor waterberging bij nieuw verhard oppervlak	Regels uit het gemeentelijk rioleringsplan: – geen differentiatie; – waterberging van minimaal 50 l per m2 én aantonen dat een bui van 84 l per m2 niet tot overlast leidt; – omdat het aantonen complex is wordt veelal 84 l per m2 als eis aangehouden. Uiteenlopende regels in diverse bestemmingsplannen.	Differentiatie in categorieën waarbij rekening gehouden wordt met de ligging in omvang van de locatie; – categorie hoog, waterberging voor bui van 100 l per m2 per 24 uur, waarvan 80 l per m2 in 2 uur; – categorie middel, waterberging voor bui van 50 l per m2 in 1 uur; – categorie laag, waterberging voor bui van 25 l per m2 in 1 uur.