Gemeente
Geertruidenberg

Zaaknummer: 20251010135723

Memorie van antwoord

Aan	:	De leden van de gemeenteraad
Van	:	Het college van burgemeester en wethouders
Datum	:	27 mei 2026
Onderwerp	:	Memorie van antwoord bij Vervangen riool Ranonkelstraat/Rijtselaan
Vraag van	:	De heer Verschuren

Vragen:

1. Welke optie wordt gekozen bij het afkoppelen van het hemelwater, een gewoon gescheiden riool of een verbeterd gescheiden riool?
2. Wat is daarbij de afweging?

Antwoord:

1. Het rioolstelsel dat wordt aangelegd is een gewoon gescheiden rioolstelsel. De afweging daarbij is de volgende.

   Het bestaande stelsel is een gewoon gescheiden rioolstelsel en het riool van het beoogde project wordt hierop aangesloten. Om van het nieuwe rioolstelsel een verbeterd gescheiden rioolstelsel (dus niet het gewone stelsel) te maken, moeten extra kosten gemaakt worden, maar de voordelen zijn daarentegen nihil.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

De secretaris,	De burgemeester,
J. Donkers	M.M. van Toorenburg