

Ons kenmerk

Behandeld door
M. de Groot
Doorkiesnummer
14 0591
Bijlage

Datum

14 februari 2023

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over veiligheid windturbines

Geachte leden van de raad,

Op 10 januari 2023 ontvingen wij van de fractie van de PvdA en Gemeentebelangen schriftelijke vragen op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde inzake de veiligheid van windturbines. U heeft van ons vervolgens een brief ontvangen dat de beantwoording iets langer op zich liet wachten. Hierna vindt u per deelvraag de beantwoording vanuit het college.

Antwoord van het College:

Vraag 1: Deelt het college de mening van PvdA en Gemeentebelangen dat het wenselijk is dat windturbines jaarlijks onafhankelijk worden gekeurd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, wij delen de mening dat de windturbines jaarlijks moeten worden gekeurd.

De milieuregels inzake het windpark gaan in hoofdzaak over geluid en slagschaduw, maar ook over onderhoud/keuring en veiligheid. Deze milieuregels zijn opgenomen in de overbruggingsregeling milieuregels windturbineparken (zie <https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/submenu/nieuws/overbruggingsregeling-milieuregels/>). Hierin is in artikel 3.15 c opgenomen dat een windturbine ten minste eenmaal per kalenderjaar wordt beoordeeld op de noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied van windturbines. Indien wordt geconstateerd of indien het redelijk vermoeden bestaat dat een onderdeel of onderdelen van de windturbine een gebrek bezitten, waardoor de veiligheid voor de omgeving in het geding is, wordt de windturbine onmiddellijk buiten bedrijf gesteld en het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Borger-Odoorn) daaromtrent geïnformeerd. De windturbine mag pas weer in bedrijf worden genomen nadat alle gebreken zijn hersteld. De RUD ziet op al deze aspecten toe.

In 2022 zijn de opleveringscontroles – milieu grotendeels afgerond voor de vier deelgebieden van het windpark. De oplevering van deze resultaten zit in de eindfase en zal binnenkort definitief worden afgerond.

Vraag 2: Bent u bereid om er bij het Rijk op aan te dringen een dergelijke onafhankelijke keuring in te stellen?

Antwoord: In het geval van de windturbine in Zeewolde gaat het om een windturbine met een technische levensduur van 20 jaar, terwijl deze al 24 jaar in gebruik was. Dat is in Borger-Odoorn niet aan de orde.

Een onafhankelijke keuring achten wij op dit moment niet noodzakelijk. Een paar jaar geleden is door de normstellingscommissie een richtlijn opgesteld waarin staat dat een windturbine na het verlopen van de technische levensduur alleen nog langer in bedrijf kan blijven als er door een onafhankelijke partij een toets is gedaan. Dat is wat ons betreft voor nu voldoende. Uiteraard volgen we de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Vraag 3: Hoe wil het college de veiligheid van inwoners wonende nabij windturbines in Borger-Odoorn borgen?

Antwoord: Het waarborgen van de veiligheid begint bij het verlenen van een vergunning. Wij vinden veiligheid uiteraard belangrijk. Risico's omtrent de aspecten geluid, slagschaduw en externe veiligheid op de omgeving zijn uitgebreid geanalyseerd in de Milieu Effect Rapportage (MER) die aan de basis ligt voor de vergunning voor het windpark. Deze rapportage is openbaar en in te zien via www.rvo.nl. Bij het verlenen van de vergunning is hier dus volop aandacht aan besteed. En in de toekomst moet het windpark ook blijven voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Ook de eigenaren van het windpark geven aan dat zij veiligheid een prioriteit vinden. Zij kijken daarbij niet alleen naar omwonenden, maar ook naar de mensen die in/aan de windturbines werken en de mensen die werkzaam zijn rond de windturbines alsook naar mensen die over de openbare weg rijden.

Vraag 4: Wat is de huidige status met betrekking tot de 'technische mankementen' aan de windturbines en wat zijn hierin de vooruitzichten?

Antwoord: Wij gaan er vanuit dat u doelt op de windturbine waarbij op dit moment het torendeel wordt vervangen en de windturbine waarbij zich vorig jaar een storing voordeed. Hierover kunnen we het volgende melden:

Nabij de Dideldomweg in Gasselternijveenschemond, gemeente Aa en Hunze, startte in december de demontage van windturbine OM-1.3. Het onderste torendeel wordt vervangen. Na plaatsing van het nieuwe onderste torendeel volgt de montage van overige delen van de windturbine, gevolgd door een testperiode.

In windturbine RH3.6, eveneens in Aa en Hunze, deed zich eind oktober een storing voor. Het onderzoek naar de oorzaak wordt deze maand afgerond. Dan komt er ook meer duidelijkheid over het oplossen van de storing.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

drs. D.C. Rensen

A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop followed by a series of smaller loops and a long horizontal stroke.

mr. J. Seton