Vergadering: Commissievergadering 21 juni 2022

Vaststellen ‘bestemmingsplan voor 5 woningen Roode Eggeweg-Baarskampstraat Kessel’ (2022-067)

Nr.	Vraag:	Antwoord:
	De heer K. Steeghs, fractie VVD: Op ruimtelijkeplannen.nl is te vinden dat de veiligheidsmarge van de hoogspanningsleiding van het tracé dat Kessel/Kessel-Eik passeert 20 meter bedraagt. Echter zijn verschillende ministeriële adviezen die met andere afstanden werken voor hoogspanningsleidingen met eenzelfde spanning. Zo zijn afstanden als 25m, 50m en 70m de revue gepasseerd. Dit zorgt voor ruis op de lijn. Voor constructief de komende jaren aan de slag te gaan met beleidsvorming op onder andere het gebied van de portefeuille wonen heeft de fractie VVD enkele vragen:	
1	Welke veiligheidsmarge moet aangehouden worden m.b.t. het hoogspanningstracé dat Kessel/Kessel-Eik passeert?	Zoals opgenomen in de toelichting behorende bij het vigerende bestemmingsplan Kernen Kessel en Kessel-Eik paragraaf 5.3, is de veiligheidsmarge 20 meter aan weerszijden van het hart van de leiding. Deze veiligheidsmarge ligt dus ver buiten de scope van het bestemmingsplan ‘Roode Eggeweg-Baarskampstraat‘ en heeft dus geen effect op de bouw van de woningen.
2	Zijn ontwikkelingen in de pijplijn aanwezig die een hogere spanning over de hoogspanningsleiding voorzien?	In recentelijk verleden zijn in het kader van de verkabeling van het tracé Kessel-Kessel-Eik gesprekken gevoerd over het al dan niet verzwaren van het netwerk. Netbeheerders hebben aangegeven dat daar op termijn geen spraken van zal zijn.
3	Wat gebeurt in het geval van een hogere spanning met de veiligheidsmarge?	Mochten er in de toekomst alsnog ontwikkelingen zijn die zorgen voor een verzwaring van het netwerk en dus een hogere spanning, kan dit mee worden genomen in een aanpassing van toekomstige bestemmings- of omgevingsplannen.