



Technische vragen fractie SMG; Femke Klomp

(Conform Artikel 169 lid 3)

Onderwerp:

- ☒ Vragen m.b.t. raadsvoorstel te behandelen in commissie
L&D/ ~~SEB/ Raadsvergadering~~ *

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

- ☐ Overige vragen.

Nog een tweetal aanvullende aanvragen:

Vraag 1: In de regionale media zijn recent diverse problemen aan het licht gebracht over de toenemende problemen rondom netcongestie met als absoluut dieptepunt dat diverse projecten in 's-Hertogenbosch en Vught vertraagd of zelfs niet aangesloten kunnen worden. In hoeverre zijn er ook in Sint-Michielsgestel voorbeelden van projecten die nu al vertraagd of niet aangesloten kunnen worden? Kunnen de zonneparken in deze periode van netcongestie een negatief gevolg hebben voor andere toekomstige projecten?

Antwoord 1:

Vraag 2: Om de belasting van het electriciteitsnet te verlagen, wordt er ingezet op het opslaan van zonne-energie in accu's. Accu's brengen een aanzienlijk extern veiligheidsrisico met zich mee in de vorm van brand- en explosiegevaar. Welke afstanden moeten wettelijk gezien gehanteerd worden ten opzichte van gevoelige objecten en natuurgebieden? Welk advies heeft de veiligheidsrisico gegeven op de aanvragen en hebben zij aandacht gehad voor de brandveiligheid van onze inwoners en natuur?

Antwoord 2: