

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Zaaknummer Z-23-482395
Documentnummer DOC-24-971617
Naam commissielid L. van Eekelen
Fractie Hart voor Medemblik
Onderwerp Commissievragen HvM raadscie. 2-12 agendapunt 8.3
Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2025-2030
Datum waarop de vraag is gesteld 25 november 2024

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de commissievergadering.

Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Aan welke criteria moet een omgeving voldoen om in aanmerking te komen voor het dim regime?
antwoord	Hoeveel verlichting op een plek nodig is wordt bepaald door de verlichtingsnormen in de NPR 13201. Bepalende factoren in die normen zijn bijvoorbeeld de snelheid van het wegverkeer, of er fietsers op de rijbaan rijden of juist op een naastgelegen fietspad, maar ook de verkeersintensiteit. Omdat er 's nachts minder verkeer is, kan ook de hoeveelheid licht naar beneden bijgesteld worden in de periodes. Dat is de basis om dimmen te kunnen toepassen. Dit kan in feite in elke omgeving.
2.	HVM heeft in het verleden vragen gesteld over de controle van de straatverlichting. Dat zou dit jaar verbeterd zijn maar we zien dat lantaarns langer stuk zijn dan voorheen dit terwijl de onderhouds aannemer een keer in de week een controle ronde doet Zijn de problemen bij het bedrijf inmiddels opgelost zodat de verlichting deze winter sneller gemaakt wordt?
Antwoord	De aannemer voert elke week een storingsronde (geen controleronde) uit waarin gemelde storingen worden gerepareerd. Daarnaast rijdt de aannemer vijf keer per jaar een schouwronde ('s nachts) waarin de verlichting wordt gecontroleerd, reparaties die daaruit voortvloeien worden in de wekelijkse storingsronde gerepareerd.
3.	In hoofdstuk 3 over snel afhandelen en schades hebben we de volgende vragen Binnen welk termijn moeten storingen verholpen worden vanaf het moment dat het bij de gemeente bekend is?
Antwoord	We hanteren contractueel een storingstermijn van 10 werkdagen waarin de melding moet worden opgelost. Daaruit volgt de wekelijkse storingsronde waarin gemelde storingen worden gerepareerd. Er kunnen omstandigheden zijn dat de reparatie niet binnen 10 werkdagen lukt, bijvoorbeeld als de oorzaak in een kabelstoring, ligt of een langere levertijd op een te vervangen mast of armatuur.
4.	Hoe vaak komen overschrijdingen buiten de oplos termijn per jaar voor?



Antwoord	Van de 900 storingen in 2024 zijn er circa 100 buiten de oplostermijn opgelost. Dit zijn veelal storingen waarvan materiaal besteld is met een langere levertijd of ondergrondse storingen die door Liander of onze eigen aannemer gemeten diende te worden. Bij langere doorlooptijden krijgen wij ook middels ons beheerpakket een statusupdate van de aannemer.
5.	Hoe controleert de gemeente of een storing al verholpen is of nog verholpen moet worden?
Antwoord	Het areaal van de openbare verlichting is verwerkt in een beheerpakket (Techview). In dit beheerpakket kan er per mast of kast beheert worden en kunnen storingen per object aangemaakt en beheerd worden. Ook grotere projecten worden hierin aangemaakt. Onze aannemer heeft zijn eigen inlog om ook de uitgevoerde werkzaamheden te verwerken en uiteindelijk af te melden.

