

**NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "Schepen 2 en Zuideinde 28 te Naaldwijk"**

	<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>	<b>Gevolgen voor het plan</b>
1.	<b>Hoogheemraadschap van Delfland</b>	Er wordt in de toelichting verwezen naar oud beleid. Verzocht wordt te verwijzen naar actueel beleid.	Het Waterbeheerplan 2016-2021 en de Handreiking Watertoets zullen worden vermeld.	Aanpassing tekst toelichting (beide plannen)
		De afbeelding van de watersleutel is niet leesbaar. Verzocht wordt een leesbare versie op te nemen.	De watersleutel komt te vervallen. Voor beide plannen is de toename van verharding zeer gering of zelfs negatief. Bovendien maakten de oude bestemmingsplannen de verharding al mogelijk.	Geen.
		In de toelichting wordt gesproken van verharding die moet worden toegevoegd. Dit moet zijn 'wateroppervlakte'.	Bij nader inzien behoeft er geen wateroppervlakte te worden toegevoegd. De opmerking is terecht, maar overbodig geworden.	Geen.
		Verzocht wordt de toename van verharding te benoemen.	De toename van verharding is zeer gering of zelfs negatief, zowel fysiek als planologisch.	Geen.
		Verzocht wordt de waterkering te vermelden in de toelichting en op te nemen op de planverbeelding.	Deze aanvulling is terecht. Dit is relevant voor Schepen 2.	Aanpassing tekst toelichting en planverbeelding van Schepen 2.
		Een zin onder het kopje 'Waterkwantiteit' hoort onder het kopje 'Onderhoud en baggeren' en het woordje 'geen' moet uit de zin verwijderd worden.	Deze correctie is terecht. Dit is relevant voor Zuideinde 28.	Aanpassing tekst toelichting van Zuideinde 28.
		Verzocht wordt invulling te geven aan de te compenseren berging.	Zoals hiervoor al uitgelegd, er is geen te compenseren berging.	Geen.
		Gevraagd wordt waarop het hemelwater loost?	Het hemelwater loost op een gemengd rioolstelsel (Schepen 2) en op oppervlaktewater (Zuideinde 28).	Aanpassing tekst toelichting (beide plannen)