

De raad van de gemeente Waalre  
De heer G.J.J. Lammers  
Postbus 10.000  
5580 GA Waalre

**Uw brief van**

**Uw kenmerk**

**Afdeling/Ambtenaar**  
Dienstverlening

**Onderwerp**

**Ons kenmerk**

**Datum**

Art.39 vragen van ZW14 inzake  
veiligheid breedplaatvloeren

1808

VERZONDEN 21 NOV. 2017

Geachte heer Lammers,

Op 24 oktober 2017 ontvingen wij uw artikel 39 vragen over de constructieve veiligheid van gebouwen naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. In uw email refereert u naar het uitgevoerde onderzoek over de oorzaak van het instorten van de parkeergarage. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

#### **Uw vragen**

U heeft de volgende vragen gesteld.

#### ***Is het college bekend met de onderzoeksresultaten zoals (hierboven) omschreven?***

Wij zijn bekend met de gepubliceerde onderzoeksresultaten.

#### ***Heeft het college op basis van deze onderzoeksresultaten uitgezocht of in de gemeente Waalre zich gebouwen bevinden waarbinnen dergelijke constructiematerialen zijn gebruikt en tot welke inzichten c.q. resultaten heeft dat geleid?***

Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat vergelijkbare veiligheidsrisico's zich ook voor kunnen doen bij andere gebouwen met breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten. Daarbij gaat het vooral om gebouwen die opgeleverd zijn na 1999. Woningen en woongebouwen vallen vanwege de opbouw van de constructie hier buiten (met uitzondering van meerlaagse constructies voor parkeergarages, winkels en dergelijke onder een woongebouw).

Wij zijn momenteel binnen de gemeente Waalre bezig met een inventarisatie. Tot op heden hebben wij 57 gebouwen die na 2002 zijn gebouwd en die mogelijk onder de reikwijdte van het desbetreffende onderzoek vallen kunnen achterhalen. De eigenaren van deze gebouwen hebben wij benaderd met het verzoek om hun

gebouwen nader te laten onderzoeken door middel van een bijgevoegd informatiedocument. Nader onderzoek moet uitsluiten of er breedplaatvloeren zijn toegepast en of het gebruik van het gebouw constructief veilig is.

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. We zullen erop toezien dat gebouweigenaren hun verantwoordelijkheid nemen. Voorts zijn we bezig om gebouwen te inventariseren die tussen 1999 en 2002 zijn gebouwd. Ook de eigenaren van deze gebouwen zullen wij benaderen met eenzelfde verzoek.

Tot slot willen wij u informeren dat o.a. de Brede school de Wilderen, Brede school Ekenrooi en het Huis van Waalre door de gemeente zelf nader zijn onderzocht. Uit het nader onderzoek is naar voren gekomen dat bij deze gebouwen geen sprake is van een veiligheidsrisico.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen de gemeenteraad informeren als de onderzoeksresultaten van de bestaande gebouwen afgerond zijn.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris wnd.,

  
H.J.F.L. Meeuwsen MBA

de burgemeester,

  
drs. J.W. Brenninkmeijer