

Beantwoording vragen raadsleden

Nummer DOC-25-1086027
Zaaknummer Z-24-539271
Datum waarop de vraag is gesteld: 1 augustus 2025
Fractie: Hart voor Medemblik
Raadslid: T.F.G. Berlijn
Afdeling Ruimte
Onderwerp Raadsvragen HvM Wateroverlast Oostwoud
Portefeuillehouder Harry Nederpelt
Termijn beantwoording is 30 dagen

1.	Is het college op de hoogte van de wateroverlast in Oostwoud op 8 juni 2025, waarbij rioolwater woningen is binnengedrongen via de afvoer? a. Hoeveel meldingen zijn hierover bij de gemeente of het hoogheemraadschap binnengekomen? b. Wat is (op basis van onderzoek) de technische oorzaak van deze wateroverlast?
antwoord	Ja, het college is op de hoogte van de wateroverlast in Oostwoud op 8 juni 2025. a. Bij de gemeente zijn 7 meldingen geregistreerd in Fixi, met name vanuit het gebied rond het voormalige bungalowpark De Kogge. HHNK heeft eveneens een aantal meldingen ontvangen. b. Hoewel we nog niet alles in detail weten is het in elk geval een combinatie van factoren geweest die leidde tot de riooloverstroming. Een eenduidige oorzaak is nog niet vastgesteld, maar er zijn meerdere bijdragende factoren geïdentificeerd. 1. In de nacht van 7 op 8 juni 2025 viel circa 30mm neerslag in Oostwoud. Dat is een heel forse bui, die het gemengde rioolstelsel niet zonder overstortingen naar oppervlaktewater kan verwerken; 2. De bestaande riooloverstort, een beveiliging voor als het riool vol staat, aan de Vereweg werkte niet naar behoren. Een klep kon niet goed open waardoor de overstortcapaciteit beperkt was en de druk elders toenam ; 3. De route naar een alternatieve riooloverstort aan de Dr. Mulderstraat is sinds september 2024 niet meer beschikbaar; 4. Bungalowpark De Kogge, waar de overlast plaatsvond, ligt aanzienlijk lager dan de weg Oosteinde. Dat scheelt bijna 80cm. Deze lage ligging maakt het gebied De Kogge extra kwetsbaar voor wateroverlast. Ook is



	het private rioolstelsel op het park ongunstig aangelegd, met kleine buis diameters en soms met verkeerde stroomrichting. 5. Er is in de afgelopen 20 jaar al nagedacht over mogelijke oplossingen, maar deze zijn niet gerealiseerd omdat de verschillende eigenaren (verenigd binnen een VvE) onderling niet uit kwamen over de verdeling van de kosten.
2.	Is vastgesteld of de gemeentelijke riolering of een ander onderdeel van de infrastructuur heeft gefaald of overbelast was? a. Is de situatie ter plaatse onderzocht, bijvoorbeeld door medewerkers van de buitendienst of een externe partij?
antwoord	Op dit moment is nog geen definitieve conclusie vastgesteld over het al dan niet falen van de gemeentelijke riolering. Wel is duidelijk dat een onderdeel van de overstort aan de Vereweg tijdens het incident niet naar behoren functioneerde. De situatie is ter plaatse onderzocht door medewerkers van de binnen- en buitendienst Daarnaast analyseert een extern bureau of het afsluiten van de alternatieve overstortroute in september 2024 heeft bijgedragen aan de verminderde capaciteit.
3.	Acht het college de gemeente (deels) aansprakelijk voor de ontstane schade bij getroffen inwoners? a. Zo ja, op welke manier kunnen inwoners een schadevergoeding aanvragen of in bezwaar gaan? b. Zo nee, hoe wordt dat onderbouwd richting inwoners?
antwoord	Er kan op dit moment geen uitspraak gedaan worden over enige aansprakelijkheid, omdat het onderzoek naar de toedracht en de bijdrage van de verschillende factoren nog loopt. De uitkomsten daarvan zijn bepalend voor een eventueel standpunt. a. Inwoners kunnen de gemeente aansprakelijk stellen en hoe ze dat kunnen doen kunnen ze vinden op de website van de gemeente onder https://www.medemblik.nl/over-gemeente-medemblik/organisatie/aansprakelijk-stellen-gemeente. Wanneer een inwoner dat doet zal deze af- of toegewezen worden op basis van de resultaten van het onderzoek. b. Indien uit het onderzoek blijkt dat de gemeente niet aansprakelijk is, wordt dit richting inwoners toegelicht met een feitelijke onderbouwing op basis van de onderzoeksresultaten.
4.	Welke hulp biedt de gemeente aan inwoners die door deze overlast zijn getroffen, bijvoorbeeld bij schoonmaak, tijdelijke opvang of schadevergoeding? a. Is het college bereid hierin een ruimhartige, praktische benadering te hanteren?
antwoord	De gemeente adviseert inwoners om waterschade in eerste instantie te melden bij hun eigen verzekeraar, die beoordeelt of deze op de gemeente of een andere partij kan worden verhaald.



5.	Welke maatregelen zijn of worden genomen om herhaling te voorkomen, bijvoorbeeld door aanpassing van de riolering, verbeterde afwatering of monitoring van risicogebieden?
antwoord	Maatregel op korte termijn: na de wateroverlast in Oostwoud hebben we de betreffende riool overstort aangepast waardoor die bij hevige neerslag beter werkt. Maatregelen op lange termijn: uw raad heeft in 2021 een ambitie en strategie voor klimaatadaptatie bepaald. Die voeren we tot 2050 uit. Met het oog op wateroverlast passen we wijken, straten en buurten in de komende 25 jaar aan op een norm van 60mm neerslag in een uur, waarbij dan nog net geen schade aan panden en infrastructuur ontstaat. Zelfs dan is het ontstaan van overlast helaas niet volledig uit te sluiten. Bij neer-slaggebeurtenissen boven die norm spreken we van overmacht.

